



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za nabavo

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 29 78

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Portal GOV.si

Številka: 430-367/2023-4

Datum: 16. 08. 2023

Zadeva: Odgovor na vprašanje na JN MORS 305/2023-JNNV

Zveza: Javno naročilo št. MORS 305/2023-JNNV, zamenjava hladilnega agregata v Vojašnici slovenskih pomorščakov Ankaran

Ugotavljamo, da razpisni pogoji ustrezajo samo točno določeni napravi na trgu, kar ni v skladu z načeli javnega naročanja. Na trgu obstajajo tudi učinkovitejše naprave, tudi z R32 plinom, vendar pri tako majhnih močeh nimajo dveh kompresorjev z dvema hladilnima krogoma. Zahtevano rešitev ima samo en proizvajalec. Ker ste že v osnovnem opisu postavke hladilnega agregata predvidevali možnost HA z enim ali dvema kompresorjema oziroma hladilnima krogoma predpostavljamo, da se je pri tehničnih karakteristikah avtomatsko prepisalo podatke 2 kompresorja in 2 hladilna kroga enako kot ostale karakteristike od točno določene naprave in da to ne predstavlja izločilnega kriterija. Predlagamo, da razširite možnosti tudi za ostale evropske proizvajalce v smislu, da omogočite prijavo tudi za rešitve z enim kompresorjem in enim hladilnim krogom ali z dvema kompresorjema in enim hladilnim krogom.

Odgovor:

Ključne specifikacije ponujene opreme so:

- hladilno sredstvo (R32) je lahko tudi drugo, vendar ne sme presežati vrednosti GWP (global warming potential) predlaganega v popisu del
- predlagana naprava je z dvema kompresorjema in dvema hladilnima krogoma zaradi obratovalne varnosti, ki odtehta določen % boljše učinkovitosti

Ponujena oprema mora biti skladno z zakonom o javnem naročanju enakovredna ali boljša kot navedena v popisu.

Marjetka Kordiš
sekretarka
vodja sektorja

Poslano:

- Naslovníku PORTAL GOV.SI.