



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE**

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem

T: 07 346 66 00

F: 07 304 71 15

E: [zpkz-dob@gov.si](mailto:zpkz-dob@gov.si)

<http://www.uiks.gov.si>

Številka: 061-8/2013/36

Datum: 17.9.2024

## NAČRT DELOVANJA OB IZREDNIH DOGODKIH ZA VODOVODNI SISTEM DOB

### 1. NAMEN

S tem navodilom so določene osnovne smernice za delovanje ob izrednih dogodkih na vodovodnem sistemu Dob, ki je v upravljanju ZPKZ Dob pri Mirni.

### 2. CILJ

Cilj je zagotavljanje hitrega in zanesljivega ukrepanja ob izrednih dogodkih.

### 3. ODGOVORNOST

Odgovorna oseba za notranji nadzor je odgovorna za izvedbo ukrepov ob pojavu izrednih dogodkov v okviru svojih pooblastil. Za ukrepe, ki presegajo njena pooblastila, pa poda predlog direktorju zavoda, ki je nato odgovoren za njihovo izvedbo oz. sporoči to na ustrezna odgovorna mesta. Ob odsotnosti odgovornih oseb sledijo namestniki odgovornih oseb.

### 4. KONTAKTNI NASLOVI POTENCIALNO SODELUJOČIH

direktor Zoran Remic 07 346 6602 [zoran.remic@gov.si](mailto:zoran.remic@gov.si)

vodja sektorja za splošne in pravne zadeve

mag. Helena Mlakar 07 346 6606 [helena.mlakar@gov.si](mailto:helena.mlakar@gov.si)

odgovorna oseba, zadolžena za vzpostavitev notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema in za zagotovitev zdravstveno ustrezne ter skladne pitne vode na vodovodnem sistemu Dob je

Mirko Jarc 07 346 6631 [mirko.jarc@gov.si](mailto:mirko.jarc@gov.si)

namestnik odgovorne osebe Stanislav Derganc 07 346 6630 [stanislav.derganc@gov.si](mailto:stanislav.derganc@gov.si)

vzdrževalec – vodja del:	Tomislav Kocjan	041 780 141	<a href="mailto:tomislav.kocjan@gov.si">tomislav.kocjan@gov.si</a>
	Tomaž Metelko	041 780 141	<a href="mailto:tomaz.metelko@gov.si">tomaz.metelko@gov.si</a>
	Igor Jože Musar	041 780 141	<a href="mailto:igor-joze.musar@gov.si">igor-joze.musar@gov.si</a>
	Uroš Korošec	041 780 141	<a href="mailto:uros.korosec@gov.si">uros.korosec@gov.si</a>
	Božo Juntez	041 780 141	<a href="mailto:bozo.juntez@gov.si">bozo.juntez@gov.si</a>

Ob prostih dnevih (sobotah, nedeljah in praznikih) je pristojna oseba za podpis obvestila zaposlenim in zaprtim osebah službujoči višji pravosodni policist operativni vodja v ZPKZ Dob, in sicer: Rudolf Zupančič, Aleksander Perko, Danijel Ocepek, Matjaž Zaplatar in Matevž Suhadolnik tel: 041 285 635 ([PUOVI.ZPKZDOB.ursiks@gov.si](mailto:PUOVI.ZPKZDOB.ursiks@gov.si)).

Laboratorijsko preizkušanje:

Nacionalni Laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, oddelek Novo mesto tel. št. 041 840 018,  
e-pošta: [anton.skrbec@nlzoh.si](mailto:anton.skrbec@nlzoh.si)

## 5. POSTOPEK MEDSEBOJNEGA KOMUNICIRANJA SODELUJOČIH V IZREDNIH RAZMERAH

Za hitro in uspešno reagiranje ob izrednih dogodkih na vodovodnem sistemu (neskladnost pitne vode zaradi hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, omejitev ali prepoved uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode in neskladnost pitne vode, ki je ugotovljena v okviru notranjega nadzora ali državnega monitoringa), se je potrebno posluževati telefonov. Vse dogovore in rešitve pa je potrebno tudi pisno potrditi (e-pošta, pisna poročila, obvestila).

Ob prejemu informacije, da je prišlo do izrednega dogodka, mora vzdrževalec – vodja del takoj, najkasneje v dveh urah pripraviti obvestilo za seznanitev z ukrepi vseh, ki uporabljajo in uživajo vodo iz vodnega vira ZPKZ Dob (glej načrt obveščanja uporabnikov pitne vode vodovodnega sistema ZPKZ Dob) in poskrbeti, da bo izobešeno na vseh oglasnih deskah pri vseh uporabnikih. Prav tako mora vzdrževalec – vodja del takoj, ko ukrepi niso več potrebni, o tem obvestiti uporabnike z obvestilom in poskrbeti, da bo le-to izobešeno na vseh oglasnih deskah pri uporabnikih.

Zoran Remic, direktor

V prilogi:

- NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE VODOVODNEGA SISTEMA ZPKZ DOB PRI MIRNI

Vročiti:

- oglasne deske odd.: I. (2x), II., III., IV., V., VI., OO Slovenska vas
- oglasna deska upravna stavba, kuhinja obsojencev
- vsi zaposleni Dob (e-pošta skupina URSIKS Dob, ZAPOSLENI ZPKZ DOB)
- JGZ Rinka: [maja.kastelic.ext@gov.si](mailto:maja.kastelic.ext@gov.si), [rinka@siol.net](mailto:rinka@siol.net)
- Ekoenergo d.o.o.: [info@ekoenergo.si](mailto:info@ekoenergo.si)
- JMW FIRE d.o.o.: [jochen.widenmann@jmw-fire.si](mailto:jochen.widenmann@jmw-fire.si), [karmen.znidarsic@jmw-fire.si](mailto:karmen.znidarsic@jmw-fire.si), [info@jmw-fire.si](mailto:info@jmw-fire.si)
- Komunala Trebnje d.o.o.: [info@komunala-trebnje.si](mailto:info@komunala-trebnje.si)

**NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE  
VODOVODNEGA SISTEMA ZPKZ DOB PRI MIRNI**

ČLEN UREDBE O PITNI VODI	VZROK ZA OBVEŠČANJE	ČAS OBVEŠČANJA	NAČIN OBVEŠČANJA
12.	Neskladnost pitne vode zaradi hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja	Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi. Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oglasne deske odd.: I. (2x), II., III., IV., V., VI., OO Slovenska vas, upravna stavba, kuhinja obsojencev</li> <li>- vsi zaposleni Dob (e-pošta skupina URSIKS Dob, ZAPOSLENI ZPKZ DOB)</li> <li>- JGZ Rinka: <a href="mailto:maja.kastelic.ext@gov.si">maja.kastelic.ext@gov.si</a>, <a href="mailto:rinka@siol.net">rinka@siol.net</a></li> <li>- Ekoenergo d.o.o.: <a href="mailto:info@ekoenergo.si">info@ekoenergo.si</a></li> <li>- JMW FIRE d.o.o.: <a href="mailto:jochen.widenmann@jmw-fire.si">jochen.widenmann@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:karmen.znidarsic@jmw-fire.si">karmen.znidarsic@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:info@jmw-fire.si">info@jmw-fire.si</a></li> <li>- Komunala Trebnje d.o.o.: <a href="mailto:info@komunala-trebnje.si">info@komunala-trebnje.si</a></li> </ul>
17.	Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter v primeru ukrepa prekinitve oskrbe s pitno vodo	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah, v primeru prekinitve oskrbe v 24 urah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oglasne deske odd.: I. (2x), II., III., IV., V., VI., OO Slovenska vas, upravna stavba, kuhinja obsojencev</li> <li>- vsi zaposleni Dob (e-pošta skupina URSIKS Dob, ZAPOSLENI ZPKZ DOB)</li> <li>- JGZ Rinka: <a href="mailto:maja.kastelic.ext@gov.si">maja.kastelic.ext@gov.si</a>, <a href="mailto:rinka@siol.net">rinka@siol.net</a></li> <li>- Ekoenergo d.o.o.: <a href="mailto:info@ekoenergo.si">info@ekoenergo.si</a></li> <li>- JMW FIRE d.o.o.: <a href="mailto:jochen.widenmann@jmw-fire.si">jochen.widenmann@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:karmen.znidarsic@jmw-fire.si">karmen.znidarsic@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:info@jmw-fire.si">info@jmw-fire.si</a></li> <li>- Komunala Trebnje d.o.o.: <a href="mailto:info@komunala-trebnje.si">info@komunala-trebnje.si</a></li> </ul>
		Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikacija <a href="http://www.npv.si/">http://www.npv.si/</a> (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)</li> </ul>
22.	Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oglasne deske odd.: I. (2x), II., III., IV., V., VI., OO Slovenska vas, upravna stavba, kuhinja obsojencev</li> <li>- vsi zaposleni Dob (e-pošta skupina URSIKS Dob, ZAPOSLENI ZPKZ DOB)</li> <li>- JGZ Rinka: <a href="mailto:maja.kastelic.ext@gov.si">maja.kastelic.ext@gov.si</a>, <a href="mailto:rinka@siol.net">rinka@siol.net</a></li> <li>- Ekoenergo d.o.o.: <a href="mailto:info@ekoenergo.si">info@ekoenergo.si</a></li> <li>- JMW FIRE d.o.o.: <a href="mailto:jochen.widenmann@jmw-fire.si">jochen.widenmann@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:karmen.znidarsic@jmw-fire.si">karmen.znidarsic@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:info@jmw-fire.si">info@jmw-fire.si</a></li> <li>- Komunala Trebnje d.o.o.: <a href="mailto:info@komunala-trebnje.si">info@komunala-trebnje.si</a></li> </ul>

31.	Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.	Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oglasne deske odd.: I. (2x), II., III., IV., V., VI., OO Slovenska vas, upravna stavba, kuhinja obsojencev</li> <li>- vsi zaposleni Dob (e-pošta skupina URSIKS Dob, ZAPOSLENI ZPKZ DOB)</li> <li>- JGZ Rinka: <a href="mailto:maja.kastelic.ext@gov.si">maja.kastelic.ext@gov.si</a>, <a href="mailto:rinka@siol.net">rinka@siol.net</a></li> <li>- Ekoenergo d.o.o.: <a href="mailto:info@ekoenergo.si">info@ekoenergo.si</a></li> <li>- JMW FIRE d.o.o.: <a href="mailto:jochen.widenmann@jmw-fire.si">jochen.widenmann@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:karmen.znidarsic@jmw-fire.si">karmen.znidarsic@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:info@jmw-fire.si">info@jmw-fire.si</a></li> <li>- Komunala Trebnje d.o.o.: <a href="mailto:info@komunala-trebnje.si">info@komunala-trebnje.si</a></li> </ul>
18.	Letno poročilo o pitni vodi	Najmanj enkrat letno, najkasneje do 31. marca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oglasne deske odd.: I. (2x), II., III., IV., V., VI., OO Slovenska vas, upravna stavba, kuhinja obsojencev</li> <li>- vsi zaposleni Dob (e-pošta skupina URSIKS Dob, ZAPOSLENI ZPKZ DOB)</li> <li>- JGZ Rinka: <a href="mailto:maja.kastelic.ext@gov.si">maja.kastelic.ext@gov.si</a>, <a href="mailto:rinka@siol.net">rinka@siol.net</a></li> <li>- Ekoenergo d.o.o.: <a href="mailto:info@ekoenergo.si">info@ekoenergo.si</a></li> <li>- JMW FIRE d.o.o.: <a href="mailto:jochen.widenmann@jmw-fire.si">jochen.widenmann@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:karmen.znidarsic@jmw-fire.si">karmen.znidarsic@jmw-fire.si</a>, <a href="mailto:info@jmw-fire.si">info@jmw-fire.si</a></li> <li>- Komunala Trebnje d.o.o.: <a href="mailto:info@komunala-trebnje.si">info@komunala-trebnje.si</a></li> <li>- Aplikacija <a href="http://www.npv.si/">http://www.npv.si/</a> (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)</li> </ul>

Uredba o pitni vodi (Ur. list RS št. 61/23).

Načrt obveščanja se uporablja od 17. 9. 2024 in je sestavni del HACCP načrta.

Slovenska vas, 17.9.2024

Zoran Remic, direktor