



**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**  
**AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE**  
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608  
tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 51

Številka: 35407-2/2010-8  
Datum: 30. 12. 2010

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F in 63/09), 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega na zahtevo stranke zahtevo stranke Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Bojan Kos, naslednjo

**O D L O Č B O**  
**o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja**

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-115/2006 - 19 z dne 4. 9. 2007, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje izdala stranki - upravljavcu Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana za obratovanje naprav, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

**I.**

**1) Prvi odstavek točke 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Stranki - upravljavcu Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na zemljiščih s parc. št. 1090/4, 1090/5, 1097/5, 1097/6, 1100/3, 1101/7, 1101/8, 1101/9, 1116/4, 1116/5, 1123/3, 1124/119, 1124/199, 1114/200, 1175/1, 1177/17, 1177/21, 1177/23, 1177/24, 1177/25, 1177/26, 1177/27, 1177/30, 1177/31, 1177/34, 1178/2, 1179/2, 1180/1, 1181/7, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1189/1, 1189/4, 1189/5, 1191/3, 1193/1, 1193/10, 1193/11, 1193/12, 1193/13, 1193/14, 1193/15, 1193/16, 1193/17, 1193/18, 1193/19, 1193/2, 1193/20, 1193/22, 1193/23, 1193/24, 1193/3, 1193/4, 1193/6, 1193/7, 1193/8, 1193/9, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1223/3, 1223/4, 1224/3, 1225/4, 1280/2, 1280/3, 1282/2, 1283/4, 1283/5, 1287/2, 1287/3, 1414/28 vse k.o. Podgorica na lokaciji Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana, in sicer za:

**2) Za točko 1.4. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 1.5., ki se glasi:**

1.5. obratovanje naprave za proizvodnjo oplaščenih gnojil s proizvodno zmogljivostjo 4,8 ton na dan.

Nepremične tehnološke enote so:

- i. priprava raztopine za oplaščevanje z oznako N60;
- ii. oplaščevanje, sušenje in ohlajevanje v sušilniku Buehler z oznako N61;
- iii. pakiranje, ki vključuje elevator, silos in pakirno enoto z oznako N62.

**3) Točka 2.1.6. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.1.6. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov, ki se odvajajo:
- i. iz proizvodnje vodikovega peroksida skozi izpuste Z20, Z21, Z22 in Z23, definiranih v točkah 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 in 2.2.2.4 izreka tega dovoljenja
  - ii. iz proizvodnje peroksiacetne kislinske skozi izpust Z27, definiranega v točki 2.2.3.1 izreka tega dovoljenja,
  - iii. iz proizvodnje natrijevih perboratov skozi izpuste Z51, Z52 in Z53 definiranih v točkah 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 in 2.2.4.4 izreka tega dovoljenja in
  - iv. iz proizvodnje oplaščenih gnojil skozi izpust Z55 definiranega v točki 2.2.8.1 izreka tega dovoljenja
- poslovnik in zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovnikom.

**4) Za točko 2.1.11. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.1.12., ki se glasi:**

- 2.1.12. Upravljavec mora zagotoviti, da je višina odvodnika z izpustom Z55 minimalno 10 m, merjeno od ravni tal, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- izpust odvodnika mora biti najmanj 3 m nad streho stavbe ali od slemen sosednjih strel sosednjih stavb, ki so bliže odvodniku, kakor je njegova višina oziroma
  - če je naklon strehe manjši od 20 kotnih stopinj, se višina posameznega odvodnika nad streho izračuna tako, kakor če bi imela streha naklon 20 kotnih stopinj, pri čemer je treba upoštevati, da višina odvodnika ne sme biti več kakor dvakrat višja od stavbe.

**5) Točka 2.2.5. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.2.5. Upravljavec mora zagotavljati, da največji masni pretok celotnega prahu iz naprav iz točk 1.1, 1.2, 1.4 in 1.5 izreka tega dovoljenja, ne presega 1 kg/h.

**6) Za točko 2.2.7. okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.2.8. in 2.2.8.1., ki se glasita:**

2.2.8. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz proizvodnje oplaščenih gnojil

2.2.8.1. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz oplaščevanja, sušenje in ohlajevanje iz sušilnika Buehler na izpustu Z55 so določene v preglednici 12a.

Izpust z oznako:	Z55
Opisno ime izpusta:	proizvodnja organskih gnojil
Vir onesnaževanja:	proizvodnja oplaščenih gnojil
Tehnološka enota vezana na izpust:	Oplaščevanje, sušenje in ohlajevanje v sušilniku Buehler (N61)
Ime merilnega mesta:	Z55MM14

Preglednica 12a: Dopustne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z55MM14

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Celotni prah		mg/m <sup>3</sup>	20
Amonijak	NH <sub>3</sub>	mg/m <sup>3</sup>	30
Celotne organske snovi razen organskih delcev	TOC	mg/m <sup>3</sup>	50

**7) Točka 2.3.3. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.3.3. Upravljavec mora vsako tretje leto zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz:
- i. proizvodnje vodika na merilnem mestu izpusta Z1, definiranega v točki 2.2.1.1. izreka tega dovoljenja, za nabor parametrov, ki je določen v točki, ki je navedena v tej alinei izreka tega dovoljenja;
  - ii. proizvodnje peroksiacetne kislinske na merilnem mestu izpusta Z27, definiranega v točki 2.2.3.1., izreka tega dovoljenja za nabor parametrov, ki je določen v točki, ki je navedena v tej alinei izreka tega dovoljenja;
  - iii. proizvodnje natrijevitih perboratov merilnih mestih izpustov Z51, Z52, Z53 in Z54 definiranih v točkah 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3 in 2.2.4.4 izreka tega dovoljenja za nabor parametrov, ki je določen v točkah, ki so navedene v tej alinei izreka tega dovoljenja;
  - iv. proizvodnje oplaščenih gnojil na merilnem mestu Z55MM14 definiranega v točki 2.2.8.1. izreka tega dovoljenja,  
in sicer kot občasne meritve.

**8) Točka 2.3.6. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.3.6. Upravljavec mora za namen izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja urediti stalna merilna mesta, ki so dovolj velika, dostopna ter opremljena, tako da je meritve mogoče izvajati merilno neoporečno, tehnično ustrezeno in brez nevarnosti za izvajalca meritve Merilna mesta morajo ustreznati zahtevam standarda SIST EN 15259.

**9) Točka 2.3.7. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.3.7. Upravljavec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak za vsako leto, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliku najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

**10) Točka 2.3.8. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.3.8. Upravljavec mora poročilo o občasnih meritvah emisije snovi poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliku najkasneje 10 dni po prejemu poročila, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa.

**11) Točka 2.3.9. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

- 2.3.9. Upravljavec mora poročila o obratovalnem monitoringu in ocene o letnih emisijah snovi v zrak na vseh izpustih odpadnih plinov v zrak iz virov onesnaževanja naprav iz točk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 in 1.5 izreka tega dovoljenja hraniti najmanj pet let.

**12) Za točko 2.3.10. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.11., ki se glasi:**

- 2.3.11. Upravljavec mora zagotoviti za napravo iz točke 1.5 izreka tega dovoljenja, in sicer na merilnem mestu Z55MM14 izpusta Z55, izvedbo prvih meritiv ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po začetku obratovanja nove tehnološke enote z oznako N61.

**13) Za točko 2.3.11. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.12., ki se glasi:**

- 2.3.12. Upravljavec mora poročilo o prvih meritvah iz točke 2.3.11 izreka tega dovoljenja v roku 10 dni po prejemu poročila predložiti Agenciji RS za okolje.

**14) Za točko 2.3.12. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.13., ki se glasi:**

- 2.3.13. Upravljavec mora zagotoviti, da se izvede obratovalni monitoring emisij snovi v zrak v času, ko so viri onesnaževanja v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

- 15) Za točko 2.3.13. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.14., ki se glasi:**  
2.3.14. Upravljavec mora zagotoviti, da se razpršena emisija snovi iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja pri vrednotenju emisije snovi v zrak oceni in količine izpuščenih snovi prišteje k izmerjeni emisiji snovi iz izpustov naprav.
- 16) Za točko 2.3.14. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.15., ki se glasi:**  
2.3.15. Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izdelavo ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.
- 17) Za točko 3.3.13. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.14., ki se glasi:**  
3.1.14. Upravljavec mora zagotoviti odvoz pralnih odpadnih vod iz občasnega čiščenja mešalnih posod za pripravo sredstva za oplaščevanje in zalogovnika za pripravljeno sredstvo za oplaščevanje na odtok V2-1 iz točke 3.2.6. izreka tega dovoljenja, od koder se preko iztoka V2 odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana-Zalog.
- 18) Za točko 3.3.14. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.15., ki se glasi:**  
3.1.15. Upravljavec mora voditi evidenco o odpadnih vodah iz točke 3.1.14 v okviru obratovalnega dnevnika iz točke 3.1.3. izreka tega dovoljenja. Evidenca mora vsebovati najmanj sledeče podatke: datum čiščenja posod in zalogovnika, datum odvajanja odpadne vode ter količina odpadne vode.
- 19) Za točko 3.3.15. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 3.3.16., ki se glasi:**  
3.1.16. Upravljavec mora za odpadne vode, ki nastajajo pri občasnem čiščenju tal proizvodne hale, v kateri se nahaja naprava iz točke 1.5 izreka tega dovoljenja, zagotoviti zbiranje v bazenu obdelave presežne matične lužnice z oznako N57, od koder se preko merilnega mesta MMV1 in iztoka V1 odvajajo v reko Savo, pri čemer letna količina odpadnih vod določena v točki 3.2.1, ne bo presežena.
- 20) Točka 5. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**  
5. Okoljevarstvene zahteve za elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaževanje
- 21) Za točko 5.1.1 okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 5.2 in 5.3, ki se glasita:**
- 5.2. Zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem**
- 5.2.1. Upravljavec mora za razsvetljavo na območju naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ki je vir svetlobe uporabljati le svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
- 5.2.2. Upravljavec mora zagotoviti, da povprečna električna moč svetilk razsvetljave proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne presega mejnih vrednosti iz točke 5a.2 izreka tega dovoljenja. Ne glede na izračun povprečne električne moči svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 300 W.
- 5.2.3. Upravljavec mora zagotoviti, da je v dnevem času od jutra do večera razsvetljava ugasnjena. Razsvetljave ni treba ugasniti v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem dežu ali sneženju).

- 5.2.4. Upravljavec ne sme uporabljati svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
- 5.2.5. Upravljavec mora obstoječo razsvetljavo za napravo iz točke 1 izreka tega dovoljenja prilagoditi zahtevam iz točke 5a.1.1 in 5a.1.2 izreka dovoljenja najpozneje do 31. decembra 2015. Prilagoditev obstoječe razsvetljave mora potekati postopoma tako, da je najmanj 50% svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam iz točke 5a.1.1 izreka tega dovoljenja najpozneje do 31.12.2012.
- 5.2.6. Upravljavec mora imeti izdelan načrt razsvetljave, iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe.
- 5.2.7. Upravljavec mora načrt razsvetljave preveriti vsako peto leto po začetku obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti.
- 5.2.8. Upravljavec je dolžan načrt razsvetljave na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja.

### **5.3. Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk**

- 5.3.1 Mejne vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk za razsvetljavo proizvodnega objekta:
- i.  $0,090 \text{ W/m}^2$  med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter
  - ii.  $0,015 \text{ W/m}^2$  zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa.

**22) Točke 6.1.3., 6.1.6, 6.1.7. in 6.1.8. okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:**

- 6.1.3. Upravljavec mora zagotoviti, da so odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, pakirani tako, da ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi. Nevarni odpadki, ki se bodo prevažali ali skladiščili, morajo biti opremljeni z oznako za nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije. Nevarni odpadki, ki se bodo prevažali v cestnem, železniškem ali zračnem prometu ter po morju in celinskih vodah, pa morajo biti pakirani in označeni v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
- 6.1.6. Upravljavec naprave mora za nastale odpadke zagotoviti predelavo ali odstranjevanje tako, da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki, ki jo vodi Agencija RS za okolje.
- 6.1.7. Upravljavec mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov, za katero zagotavlja nadaljne ravnanje, spremišča evidenčni list o ravnanju z odpadki, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Upravljavec mora zagotoviti, da vsako pošiljko odpadkov, ki jo odda zbiralcu, trgovcu ali neposredno obdelovalcu odpadkov, evidentira z evidenčnim listom pred začetkom pošiljanja, kadar oddaja nevarne odpadke, oziroma najpozneje v 30 dneh po zaključku pošiljanja, kadar oddaja nenevarne odpadke.
- 6.1.8. Upravljavec mora imeti izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki za štiri leta in ga vsako leto pregleda in ustrezno popravi glede na dejansko stanje. Pri izdelavi načrta mora upravljavec odpadkov glede obdelave odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja.

**23) Za točko 6.1.11. okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki od 6.1.12 in 6.1.13., ki se glasita:**

- 6.1.12. Upravljavec mora izpolnjevanje obveznosti iz točke 6.1.6. dokazovati:

- s pogodbo ali drugim dokazilom o oddaji oziroma prodaji odpadkov prevzemniku odpadkov ter veljavnim evidenčnim listom, kadar oddaja odpadke zbiralcu odpadkov,
- s transportno listino v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, kadar pošilja odpadke v obdelavo v druge države.

6.1.13. Upravljavec mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov s podatki o nastalih odpadkih in o virih njihovega nastajanja, o začasno skladiščenih odpadkih, o oddanih odpadkih prevzemniku odpadkov in o izvoženih odpadkih in odpadkih, poslanih v države članice Evropske Unije. Sestavni del evidence o nastajanju odpadkov so potrjeni evidenčni listi o ravnanju z odpadki in transportne listine v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.

**24) Za točko 6.1.13. okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 6.1.14. in 6.1.15., ki se glasita:**

6.1.14. Upravljavec mora o načinu zagotavljanja predpisanega ravnanja z embalažo in odpadno embalažo na primeren način obveščati svoje kupce ob dobavi.

6.1.15. Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.

**25) Točka 8.1.1. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.1. Upravljavec sme uporabljati za skladiščenje nevarnih snovi rezervoarje navedene v Prilogi 1 in skladišča navedena v Prilogi 2 tega dovoljenja. Obe prilogi sta sestavni del dovoljenja, pri čemer se Priloga 1 spremeni tako, da se na koncu preglednice 1 dodata vrstici:

Rez35	402	30		nadzemni, enoplaščni, pokončni, nameščen v skupni zadrževalni sistem brez iztoka; v stavbi	peroksiacetna kislina
Rez36	414	65			peroksiacetna kislina

**26) Točka 8.1.3. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.3. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

**27) Točka 8.1.4. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.4. Upravljavec mora pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih nameščenih na prostem z oznakami Rez1, Rez2, Rez5, Rez6, Rez8 in Rez9 iz Priloge 1 tega dovoljenja zagotoviti:

- i. da so nepremični rezervoarji nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
- ii. zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

**28) Točka 8.1.5. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.5. Upravljavec mora pri skladiščenju peroksiacetne kisline v nepremičnih rezervoarjih nameščenih v stavbi z oznakama Rez35 in Rez36 zagotoviti:

- i. da so nepremični rezervoarji nameščeni in opremljeni tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz posameznega nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in

ii. zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

**29) Točki 8.1.6. in 8.1.7. okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:**

8.1.6. Upravljavec mora pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.5. izreka tega dovoljenja zagotoviti, da sta izpolnjena standarda SIST EN 12285 in SIST EN 14015.

8.1.7. Upravljavec mora pri projektiranju nepremičnih rezervoarjev in skladišč v zvezi z izborom tehnik skladiščenja nevarnih tekočin, tehnik zadrževanja nevarnih tekočin ob iztekanju in tehnik varstva pred onesnaženjem z gasilno vodo upoštevati tudi smernice iz referenčnega dokumenta.

**30) Točka 8.1.8. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.8. Prostornina zadrževalnega sistema za prestrezanje in zadržanje iztekajoče nevarne tekočine iz rezervoarjev iz rezervoarjev iz točk 8.1.4. in 8.1.5. izreka tega dovoljenja mora biti:

- i. enaka najmanj nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja oziroma
- ii. najmanj za 10 % večja od nazivne prostornine največjega nepremičnega rezervoarja, kadar se zadrževalni sistem uporablja za več nepremičnih rezervoarjev.

**31) Točka 8.1.9. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.9. Zadrževalni sistem iz točke 8.1.4. izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtin, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja. Padavinska voda, ki se nabira v zadrževalnem sistemu, se lahko odvaja v javno kanalizacijo ali vode, če so za njen odvajanje izpolnjene zahteve iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in topote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

**32) Točka 8.1.10. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.10. Zadrževalni sistem iz točke 8.1.5 izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtin, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.

**33) Točke 8.1.11., 8.1.12. in 8.1.13 okoljevarstvenega dovoljenja se spremenijo tako, da se glasijo:**

8.1.11. Rezervoarja z dvojnim plaščem za podzemno skladiščenje z oznakama Rez3 in Rez4 za skladiščenje goriv morata biti opremljena z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz rezervoarja.

8.1.12. Rezervoar z dvojnim plaščem z oznako Rez30 za skladiščenje ocetne kislino mora biti opremljen z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz rezervoarja.

8.1.13. Rezervoarji iz točke 8.1.4. izreka tega dovoljenja morajo biti opremljeni z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz rezervoarja.

**34) Točka 8.1.14. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.14. Upravljavec mora, za rezervoarje iz točke 8.1.4. izreka tega dovoljenja, v katerih se skladiščijo nezdružljive kemikalije, zagotoviti ločene zadrževalne sisteme.

**35) Točka 8.1.15. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.15. Upravljavec mora skladno s predpisi, ki urejajo skladiščenje nevarnih tekočin zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev.

- i. od Rez10 do Rez12 ter od Rez17 do Rez29 za skladiščenje vodikovega peroksida,
- ii. Rez3 za skladiščenje diesel goriva,
- iii. Rez4 za skladiščenje ekstra lahkega kurilnega olja,
- iv. Rez5 in Rez6 za skladiščenje žveplove kisline,
- v. Rez8 in Rez9 za skladiščenje natirjevega hidroksida,
- vi. Rez1 in Rez2 za skladiščenje organskih topil in
- vii. Rez35 in Rez36 za skladiščenje peroksiacetne kisline.

**36) Točka 8.1.16. okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

8.1.16. Upravljavec mora zagotoviti, da strokovni pregled preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.15. izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine.

**37) Točki od 8.1.17. do 8.1.18. okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita tako, da se glasita:**

8.1.17. Upravljavec mora za vsako preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.15 izreka tega dovoljenja od izvajalca preverjanja pridobiti poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

8.1.18. Poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz točke 8.1.17 izreka tega dovoljenja je treba izdelati kot poročilo o kontrolnem pregledu v skladu s predpisi s področja akreditiranja.

**38) Za točko 8.1.18. okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 8.1.19 in 8.1.20., ki se glasita:**

8.1.19. Poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz točke 8.1.17 izreka tega dovoljenja mora vsebovati tudi končno oceno, iz katere je razvidno, da:

- i. je treba nepremični rezervoar prenehati uporabljati in ravnati z njim v skladu s točko 8.1.23. izreka tega dovoljenja, ker ukrepi za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin ne zagotavljajo za okolje varnega skladuiščenja, oziroma
- ii. se nepremični rezervoar lahko uporablja do naslednjega preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin, ker ukrepi za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin zagotavljajo za okolje varno skladiščenje.

8.1.20. Upravljavec mora poročila iz točke 8.1.17. izreka tega dovoljenja hraniti ves čas obratovanja nepremičnih rezervoarjev, na katere se posamezno poročilo nanaša.

**39) Za točko 8.1.20. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.21., ki se glasi:**

8.1.21. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.15 izreka tega dovoljenja, je treba zagotoviti:

- i. da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
- ii. da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- iii. da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,

iv. zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronica na tla.

**40) Za točko 8.1.21. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.22., ki se glasi:**

8.1.22. Upravljavec mora uporabo in prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev prijaviti skladno s predpisi, ki urejajo skladiščenje nevarnih tekočin.

**41) Za točko 8.1.22. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.23., ki se glasi:**

8.1.23. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

**42) Za točko 8.1.23. okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 8.1.24., ki se glasi:**

8.1.24. Upravljavec mora skladiščno posodo, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

**43) Za točko 8.1.24. okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 8.1.25. in 8.1.26., ki se glasita:**

8.1.25. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami katerih zmogljivost presega  $10 \text{ m}^3$  voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

8.1.26. Upravljavec mora evidenco iz točke 8.1.25. izreka tega dovoljenja za posamezno koledarsko leto hrani pet let.

**II.**

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-115/2006-19 z dne 4. 9. 2007 ostane nespremenjeno.

**III.**

V tem postopku stroški niso nastali.

**O b r a z l o ž i t e v**

**A. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja**

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 2. 12. 2009, s strani stranke – Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), ki jo direktor Bojan Kos univ.dipl.inž, prejela prijavo nameravane spremembe, in sicer postavitev nove naprave za proizvodnjo oplaščenih gnojil, ki je povezana z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanja okolja večjega obsega, za katere je naslovni organ izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-115/2006-19 z dne 4.9.2007, in sicer za:

1.1 obratovanje naprave za proizvodnjo vodika s proizvodno zmogljivostjo  $3000 \text{ Nm}^3/\text{h}$  z oznako vrste dejavnosti 4.2a;

1.2 obratovanje naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida s proizvodno zmogljivostjo 20.000 ton vodikovega peroksida na leto, preračunanega na 100% vodikov peroksid z oznako vrste dejavnosti 4.2e;

1.3 obratovanje naprave za proizvodnjo peroksiocetne kisline s proizvodno zmogljivostjo 4500 ton na leto, z oznako vrste dejavnosti 4.1b;

1.4 obratovanje naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov s proizvodno zmogljivostjo 60.000 ton perborata na leto izraženega kot perborata tetra hidrat, z oznako vrste dejavnosti 4.2d.

Naslovni organ je na osnovi prijave ugotovil, da ne gre spremembo v obratovanju zgoraj navedenih naprav, temveč postavitev nove naprave za katero je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po 82. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1 in 49/06-ZMetD in 66/06-Odl. US; v nadaljevanju ZVO-1); v nadaljevanju: druga naprava. Nova druga naprava je povezana z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega za katere je naslovni organ izdal predhodno navedeno okoljevarstveno dovoljenje.

Naslovni organ je dne 2. 2. 2010 od upravljavca prejel vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je z vlogo razširil zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja tudi na povečanje skladiščne kapacitete za skladiščenje peroksiocetne kisline, ki upravljavec proizvaja v napravi za proizvodnjo peroksiocetne kisline iz točke 1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni organ je ugotovil, da je vloga nepopolna zato je pozval upravljavca, da jo dopolni. Naslovni organ je dopolnitve vloge prejel dne 5. 11. 2010, 13. 12. 2010, 22. 12. 2010 in 29. 12. 2010.

## B. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-Odl.US 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu z drugim odstavkom 68. člena ZVO-1 se za večjo spremembo v obratovanju naprave šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, ki spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporablajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Drugi odstavek 5. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) določa da, če upravljavec na istem kraju upravlja tudi z drugo napravo, ki ima z napravo, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, skupne objekte ali naprave za odvajanje emisij ali ravnanje z odpadki, se okoljevarstveno dovoljenje za drugo napravo lahko izda v okviru okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje

spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v okviru spremembe okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo stranke spremenil okoljevarstveno dovoljenje po uradni dolžnosti.

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezni parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebnii za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

### C. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi vloge in naslednjih prilog:

- Shema: Objekti Belinke, Obrat borax, pritličje, v merilu 1:1000 z dne 15.4.2008, upravljavec sam.
- Tehnološka shema: Proizvodnja membranskih gnojil z dne 25.1.2010, upravljavec sam.
- Tloris skladiščnih rezervoarjev za persan z dne 18.8.2010, upravljavec sam.
- Shema, Zunanja razsvetjava, v merilu 1:1000, Elsing.
- Uporabno dovoljenje za izgrajen objekt polnilnika Vodika, št. 351-2087/2008-31101- z dne 30.9.2008 upravna enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
- Varnostni listi surovin.
- Odločba o parcelaciji št. 02112-1853/2007-4 z dne 28.2.2008, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III, 1000 Ljubljana.
- Najemna pogodba sklenjeno med Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana in SPG-SOL PLIN Gorenjska d.o.o. Cesta železarjev 8, Jesenice z dne 12.12.2007.
- Poročilo o meritvah hrupa v okolju, št. LFIZ-20090183-FDM/M z dne 6.1.2010, ZVD, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana.

V postopku je bilo na podlagi zgoraj navedene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno kot sledi v nadaljevanju:

Po izvedeni večji spremembi se območje naprav ne bo spremenilo, pri čemer pa so se zaradi postopka parcelacije spremenile nekatere parcelne številke kot izhaja iz Odločba o parcelaciji št. 02112-1853/2007-4 z dne 28.2.2008, Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III, 1000 Ljubljana. Območje naprav se nahaja na parc. št. 1090/4, 1090/5, 1097/5, 1097/6, 1100/3, 1101/7, 1101/8, 1101/9, 1116/4, 1116/5, 1123/3, 1124/119, 1124/199, 1114/200, 1175/1, 1177/17, 1177/21, 1177/23, 1177/24, 1177/25, 1177/26, 1177/27, 1177/30, 1177/31, 1177/34, 1178/2, 1179/2, 1180/1, 1181/7, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1189/1, 1189/4, 1189/5, 1191/3, 1193/1, 1193/10, 1193/11, 1193/12, 1193/13, 1193/14,

1193/15, 1193/16, 1193/17, 1193/18, 1193/19, 1193/2, 1193/20, 1193/22, 1193/23, 1193/24, 1193/3, 1193/4, 1193/6, 1193/7, 1193/8, 1193/9, 1195/1, 1195/3, 1195/4, 1223/3, 1223/4, 1224/3, 1225/4, 1280/2, 1280/3, 1282/2, 1283/4, 1283/5, 1287/2, 1287/3, 1414/28 vse k.o. Podgorica.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovil, da bo sprememba izvedena v obstoječem industrijskem kompleksu Belinka Perkemija, pri čemer gre za postavitev nove druge naprave za proizvodnjo oplaščenih gnojil s proizvodno zmogljivostjo 4,8 ton na dan. Oplaščevanje umetnih gnojil poteka z disperzijo poliakrilata (smola) na vodni osnovi. Predvidena poraba navedene smole je 30 kg/h.

Proizvodnja membranskih gnojil vključuje:

- skladiščenje vhodnih surovin (gnojilo NPK 15-15-15, vodna disperzija poliakrilata, vosek, škrob, pigment).
- Priprava raztopine za oplaščevanje (N60)  
Raztopina za oplaščevanje je mešanica poliakrilata, voska, škroba in pigmenta. Vse naštete surovine se ročno ali preko črpalke dozirajo v mešalno posodo v predpisani količini in mešajo določen čas (po recepturi). Ko je raztopina za oplaščevanje pripravljena, se jo prečrpa v zalogovnik, ki je v bistvu mešalna posoda, v kateri mešanje poteka konstantno, da se poliakrilat in škrob ne posedeta. Iz zalogovnika se raztopina za oplaščevanje črpa preko filtra v sušilnik za oplaščevanje.
- Oplaščevanje, sušenje in ohlajevanje v sušilniku Buehler (N61)  
Oplaščevanje in obenem sušenje poteka kontinuirano v sušilniku Buehler, ki se za namen te proizvodnje ustrezno predela v tri dele. V sušilnik se kontinuirano dozira osnovno gnojilo in raztopina pripravljenega sredstva za oplaščevanje, obenem pa se sušilnik še preprihuje z vročim zrakom temperature 90-100 °C. Zadrževalni čas gnojila v sušilniku je 30 minut. Iz sušilnika se odpadni zrak črpa preko izpusta Z55 v zunanjo atmosfero. Po oplaščevanju v zadnjem delu sušilnika Buehler poteka ohlajevanje gnojila in dodatno doziranje neoplaščenega osnovnega gnojila v deležu cca. 20 %. V tem delu se sušilnik preprihuje z zrakom sobne temperature, ki preprečuje združevanje gnojila v kepice. Odpadni zrak se odvaja v zunanjo atmosfero preko istega izpusta kot odpadni zrak iz postopka oplaščevanja.
- pakiranje, ki vključuje elevator, silos in pakirno enoto (N62)  
Iz zadnjega dela sušilnika Buehler se oplaščeno gnojilo s pomočjo celičnega dozatorja dozira z obstoječo transportno linijo preko traku, elevatorja in sita v silos. Na situ se oplaščeno umetno gnojilo preseje. Večji oziroma grobi delci (sprijeti delci gnojila) se iz sita transportirajo v mlin za mletje grobih delcev, iz katerega se zmleti delci vračajo v mešalno posodo za pripravo raztopine za oplaščevanje. Iz silosa se s pomočjo polnilne naprave Binder izvaja pakiranje oplaščenega gnojila v 25 kg vreče. Pakiran izdelek se skladišči v skladišču Sk2.

Načrtovana naprava za proizvodnjo oplaščenih gnojil bo povezana z naslednjimi obstoječimi tehnikoškimi enotami IPPC naprav, in sicer:

- i. s proizvodnjo pare in ogrevanje (N33): za ogrevanje zraka, ki vstopa v postopek oplaščevanja umetnih gojil v sušilnik Buehler se uporablja para, ki je proizvedena s tehnikoško enoto N33;
- ii. z obdelavo presežne matične lužnice z oznako N57: odpadne vode iz čiščenja proizvodnih prostorov se bodo pred odvajanjem v vodotok obdelale na tehnikoški enoti N57;
- iii. s skladiščnimi kapacitetami Sk2: za skladiščenje surovin in izdelkov se bodo uporabile proste kapacitete navedenih skladišč;

s prostorsko uporabo objekta, kjer je nameščena proizvodnja natrijevih perboratov iz točke 1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Nova naprava za proizvodnjo oplaščenih gnojil bo imela svoj izpust emisij snovi v zrak, in sicer Z55, pri čemer bo višina odvodnika najmanj 10 m od tal ter najmanj tri metre nad streho stavbe. Gaus Kruegerjevi koordinati odvodnika sta X = 1 05403 in Y = 467662, predviden maksimalni

pretok odpadnih plinov je  $15.000 \text{ m}^3/\text{h}$ . Na podlagi predvidene nizke koncentracije celotnega prahu v odpadnih plinih dodatna višina izpusta ni potrebna glede na izračun iz krivulj v nomogramu priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09). Tehnika zmanjševanja emisij snovi v zrak na izpustu Z55 je ciklon, ki vrača grobe delce k oplaščenemu gnojilu. Posamezni deli naprave za proizvodnjo oplaščenih gnojil bodo zgrajene na naslednji način z namenom preprečevanja emisij prahu:

- vsi transportni trakovi bodo izvedeni v zaprti oblikih;
  - silos za shranjevanje končnega izdelka bo lociran v zaprtem prostoru;
  - rotacijsko sito za sejanje bo zaprto in bo obratovalo le po potrebi;
  - drobilec grobih delcev bo izведен v zaprti izvedbi.

Tovrstna proizvodnja se po prilogi 4 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) razvršča med naprave z zaporedno št. 5.2 med katere spadajo naprave za površinsko obdelavo materialov, objektov ali proizvodov vključno s pripadajočimi sušilniki, če se uporabljajo umeštne smole, ki so večinoma reaktivne, kakor so melamin, urea, fenol, epoksid, furan, krezol, resorcinol in poliester in je poraba smole 25 kg/uro ali več, razen naprav, ki uporabljajo prašnate spojine za premazovanje.

Pri proizvodnji oplaščenih gnojil bodo nastajale industrijske odpadne vode ( $8 \text{ m}^3$  letno) iz čiščenja proizvodnih prostorov, ki se bodo odvajale na tehnološko enoto obdelave presežne matične lužnice (N57), ki je sestavni del naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov iz točke 1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Odpadne vode iz obdelave presežne matične lužnice se odvajajo preko že obstoječega odtoka V1-9 na iztok V1, od tu pa v vodotok. Industrijske odpadne vode (prve pralne vode) iz občasnega čiščenja mešalnih posod za pripravo sredstva za oplaščevanje in zalogovnika za pripravljeno sredstvo za oplaščevanje (N60) se zberejo in odvedejo preko iztoka V2 na javno kanalizacijo ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana-Zalog, v največji letni količini  $2 \text{ m}^3$ .

Predvideni odpadki, ki bodo nastajali pri proizvodnji oplaščenih gnojil je odpadna embalaža, kot so odpadne vreče, »big-bag-i«, itd.

Upravljavec namerava povečati skladiščne kapacitete za skladiščenje peroksiocetne kisline, in sicer s predelavo rezervoarjev z internima oznakama 402 in 414, ki sta bila namenjena obratovanju čistilne naprave, ko je proizvodnja perborata potekala iz surovine tinkal. Z ukinitvijo uporabe tinkala, se je tehnologija spremenila v tolikšni meri, da čistilna naprava ni več prinašala nobenega izboljšanja, zato se je ni več uporabljalo. Sedaj sledi predelava navedenih obstoječih rezervoarjev v skladu z zahtevami standardov SIST EN 14015 in SIST EN 12285 v Rez35 in Rez36. Rezervoarja Rez35 (interna oznaka 402) volumna  $30\text{ m}^3$  in Rez36 (interna oznaka 414) volumna  $65\text{ m}^3$  se nahajata v stavbi.

Upravljavec namerava preurediti skladišče persoli z oznako Sk3 v skladišče za skladiščenje nevarnih snovi v manjših embalažnih enotah. V preurejenem skladišču se nevarne snovi ne bodo niti polnile niti praznile. Tovrstno skladiščenje ureja Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/09) izdanega na podlagi Zakona o kemikalijah, zato to skladišče ni predmet okoljevarstvenega dovoljenja. Ne glede na to so te količine vključene v količino kemičnih snovi, ki se skladiščijo na industrijskem kompleksu Belinka Perkemija. Količine kemičnih snovi skladiščenih na industrijskem kompleksu so bile najvišje v času uporabe surovine tinkal za proizvodnjo perboratov in so konca leta 1999 znašale okoli 10.000 ton (brez snovi, ki se skladiščijo v rezervoarjih). Z uporabo boraksa namesto tinkala se količina kemičnih snovi zniža na okoli 3.000 ton. Kako (so) se spreminjajo količine skladiščenih kemičnih snovi zaradi spremembe surovin ali bodoče spremembe namembnosti skladišča Sk3 so podane v prilogi A obrazložitve te odločbe. Količina kemičnih snovi skladiščenih v rezervoarjih se od leta 1999 dalje malo spreminja, in sicer je bil leta 2005 na novo postavljen rezervoar za skladiščenje ocetne kisline z oznako Rez30. Rezervoarja z oznako Rez35 in Rez36 sta bila postavljena leta 1990, sedaj pa sledi predelava teh rezervoarjev za namen skladiščenje peroksiacetne kisline pri čemer se skladiščna kapaciteta rezervoarjev ne spreminja. V prihodnosti bi lahko z ustreznim predelavo ponovno uporabili posodo z interno oznako 418 in rezervoar z oznako Rez7, ki v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in odločbe o njegovi spremembi nista (bila) v uporabi.

Podrobni podatki o rezervoarjih in količine kemičnih snovi, ki se skladiščijo v rezervoarjih na industrijskem kompleksu Belinka Perkemija so navedene v prilogi B obrazložitve te odločbe.

Lastnik tehnološke enote za komprimiranje vodika (čiščenje in polnjenja vodika z oznako N4) je podjetje SPG-SOL PLIN Gorenjska d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice. Lastnik zemljišča na katerem stoji ta tehnološka enota (del zemljišča s parc. števiko 1223/3 k.o. Podgorica) in njen upravljavec je Belinka Perkemija d.o.o., kar izkazuje z najemno pogodbo sklenjeno med Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana in SPG-SOL PLIN Gorenjska d.o.o. Cesta železarjev 8, Jesenice z dne 12.12.2007.

Upravljavec ima na območju naprav, za katere je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, za razsvetljavo proizvodnega objekta vključno z razsvetljavo za varovanje nameščenih 86 svetilk s skupno vsoto električne moči 29.920 W. Vsota zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljenih nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta znaša 49.626 m<sup>2</sup>.

**D. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustnih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja, ravnanja z odpadki ter razlogi za odločitev**

Naslovni organ je zaradi nameravane nove druge navedel nepremične tehnološke enote naprave za proizvodnjo oplaščenih gnojil tako, da je za točko 1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal točko 1.5., kot izhaja iz točke I./2) izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./3) izreka te odločbe, na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil zahtevo, da mora imeti naprava za čiščenje odpadnih plinov na izpustu Z55 iz proizvodnje oplaščenih gnojil poslovnik in zagotoviti čiščenje odpadnih plinov v skladu s poslovnikom.

Naslovni organ je dodal točko 2.1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točke I./4) izreka te odločbe, na podlagi 5. člena in priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil zahtevo po minimalni višini novega izpusta Z55 iz proizvodnje oplaščenih gnojil.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./5) izreka te odločbe, na podlagi 5. in 7. člena in priloge 5 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil zahteve glede največjega masnega pretoka celotnega prahu za novo napravo za proizvodnjo oplaščenih gnojil.

Naslovni organ je dodal točki 2.2.8. in 2.2.8.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./6) izreka te odločbe, na podlagi 21., 23. in 24. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil zahteve glede dopustnih vrednosti za emisijo snovi v zrak iz novega izpusta Z55 iz proizvodnje oplaščenih gnojil.

Naslovni organ je dodal iv. alinejo točke 2.3.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./7) izreka te odločbe, na podlagi 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil obveznost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz proizvodnje oplaščenih gnojil na merilnem mestu Z55MM14.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./12) izreka te odločbe, na podlagi 38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil obveznost prvih meritev emisij snovi v zrak iz proizvodnje oplaščenih gnojil na merilnem mestu Z55MM14.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./13) izreka te odločbe, na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu

emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost oddaje poročila o prvih meritvah.

Naslovni organ je dodal točke od 3.1.14. do 3.1.16. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./17), I./18) in I./19) izreka te odločbe, na podlagi 20. člena Uredbe o emisiji snovi in topote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 47/05, 45/07 in 79/09) določil ukrepe o ustreznom načinu odvajanja odpadne vode v točkah 3.1.14 in 3.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v točki 3.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja vodenje evidenc o čiščenju odpadne vode v okviru obratovalnega dnevnika na podlagi 31. člena iste uredbe.

Naslovni organ je v prilogi 1 točke 8.1.1 vključil nova rezervoarja Rez35 in Rez36, kot izhaja iz točke I./25) te odločbe. Naslovni organ je za nova rezervoarja v točkah 8.1.6 in 8.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v točki I./29) te odločbe na podlagi na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za projektiranje, obratovanje in vzdrževanje rezervoarjev.

Naslovni organ je za nova rezervoarja v točkah 8.1.5, 8.1.8 in 8.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./28), I./30) in I./32) te odločbe, na podlagi na podlagi 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede nameščenosti rezervoarjev nameščenih v stavbi in pripadajočega zadrževalnega sistema.

Naslovni organ je v točkah 8.1.3 in 8.1.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./26) in 39) te odločbe, na podlagi na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede za nove in obstoječe cevovode ter drugo opremo skladišč.

Naslovni organ je za nove in obstoječe rezervoarje v točki 8.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./35) te odločbe, na podlagi na podlagi 16. in 17. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil obveznosti in način preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-115/2006-19 z dne 4.9.2007, in sicer Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/07, 109/07 in 62/10), Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07), Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) in Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

V času izdaje te odločbe velja Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./8), I./9), I./10), I./11), I./14), I./15) in I./16) izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./8) izreka te odločbe, na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil zahteve glede merilnega mesta.

Naslovni organ je spremenil točki 2.3.7. in 2.3.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz točk I./9) in I./10) izreka te odločbe, določil na podlagi na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost oddaje ocen o letnih emisijah snovi v zrak in poročil o meritvah.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./11) izreka te odločbe, določil obveznost shranjevanja poročil v zvezi z emisijami snovi v zrak na osnovi 23. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Naslovni organ je dodal točko 2.3.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./14) izreka te odločbe, na podlagi 10. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil pogoje, ki jih mora upravljavec zagotavljati v času izvedbe obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.14. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./15) izreka te odločbe, na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost ocenjevanja razpršene in ubežne emisije snovi v zrak

Naslovni organ je dodal točko 2.3.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./16) izreka te odločbe, na podlagi 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) določil obveznost izdelave ocene o dejanskem letnem času obratovanja naprave.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 2.3.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je v točki I./7) izreka te odločbe določil na podlagi 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak vsako tretje leto.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Uradni list RS št. 81/07, 109/07 in 62/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./20) in I./21) izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal za točko 5.1.1. točki 5.2. in 5.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je določil zahteve in mejne vrednosti glede svetlobnega onesnaževanja, kot izhaja iz točke I./21)

Naslovni organ je v novi točki 5.2., ki obsega točke od 5.2.1. do 5.2.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./21) izreka te odločbe, na podlagi 4., 7., 16., 21. in 28. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) določil zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem in načrtom razsvetljave.

Naslovni organ je v novi točki 5.3. in v točki 5.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./21) izreka te odločbe na podlagi 7. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10) določil mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./22) in I./23) izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točke 6.1.3., 6.1.6., 6.1.7. in 6.1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./22) izreka te odločbe, na podlagi 5., 10., 11., 12., 13., člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) določil pogoje za ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti v napravah iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je dodal točki 6.1.12. in 6.1.13. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./23) izreka te odločbe, na podlagi 14. in 22. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) določil obveznosti vodenja evidenc o nastajanju odpadkov v napravah iz točke 1 izreka tega dovoljenja.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./24) izreka te odločbe.

Naslovni organ je dodal točki 6.1.14. in 6.1.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./24) izreka te odločbe na podlagi 15. in 26. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07) določil zahteve za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk I./27), I./30), I./31), I./33) I./34), I./36), I./37), I./38), I./40), I./41), I./42) in I./43) izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točkah 8.1.4, 8.1.8, 8.1.9 in 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./27), I./30), I./31) in I./34) te odločbe, na podlagi na podlagi 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za skladiščenje nevarnih snovi v rezervoarjih nameščenih na prostem vključno z zahtevami zadrževalnih sistemov in ravnanjem s padavinsko vodo.

Naslovni organ je v točkah 8.1.11, 8.1.12 in 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./33) te odločbe, na podlagi na podlagi 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve v zvezi z opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine iz rezervoarja.

Naslovni organ je v točki 8.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./36) te odločbe, na podlagi na podlagi 18. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil pogoje za izvajalca preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

Naslovni organ je v točkah 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19 in 8.1.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./37) in I./38) te odločbe, na podlagi na podlagi 16. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09 29/10 in 105/10) določil zahteve glede poročila o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin.

Naslovni organ je v točkah 8.1.22, 8.1.23 in 8.1.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./40), I./41) in I./42) te odločbe, na podlagi na podlagi 10., 11. in 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil obveznost prijave uporabe in prenehanje uporabe skladišč ter določil zahteve ob prenehanju uporabe skladiščnih posod.

Naslovni organ je v točkah 8.1.25 in 8.1.26 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./43) te odločbe na podlagi na podlagi 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede v zvezi z evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin.

Na podlagi navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-115/2006-19 z dne 4.9.2007, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nahajajo na lokaciji Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana.

## **E. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembji okoljevarstvenega dovoljenja**

Skladno z določbo 78a. člena v povezavi s 65. členom ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembji okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvesti javnost o sprejeti odločitvi.

## **F. Stroški postopka**

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.



Skladno s 13. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 88/10) se glede plačila upravne takse v tem postopku upoštevajo določbe Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju: ZUT). Upravna taksa po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife ZUT v višini 17,73 EUR je bila plačana in o plačilu je bilo predloženo ustrezzo potrdilo.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezzo potrdilo.

V kolikor se plača upravna taksa na podračun MOP-Agencija RS za okolje, se znesek upravne takse - državne (namen plačila) nakaže na račun št. 0110 0100 0315 637, referenca: 11 25232-7111002-35407010.

### **Postopek vodila:**

Bernardka Žnidaršič, univ. dipl. inž. kem. inž.  
podsekretarka

  
Tanja Dolenc, univ.dipl.inž.grad.  
direktorica urada za varstvo okolja in narave

### **Priloge:**

- Priloga A: Uporaba posameznih skladišč in silosov
- Priloga B: Uporaba rezervoarjev

### **Vročiti:**

- Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana (osebno)

Poslati po 4. odstavku 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09):

- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor Inšpekcija za okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)

## PRILOGA A: Uporaba posameznih skladisč in silosov skozjih živil



PRILOGA B: Uporaba rezervoarjev

Oznaka rezervoarja	Interni oznak rezervoarja	Volumen rezervoarja (m <sup>3</sup> )	Max. količina snovi (t)	Leto izdelave rezervoarja	Sirovina ali izdelek	Lokacija	Tehnike zaščite		Izvedba rezervoarja
							zadreževani sistem	zadreževani sistem	
Rez 1	165	35	33	1977	Sekstal	zunaj			nadzemni, fiks. gasilna naprava
Rez 2	166	35	31	1977	Selsol	zunaj			nadzemni, fiks. gasilna naprava
Rez 3	R1	50	43	1974	Diesel gorivo, D2	zunaj			podzemni
Rez 4	R2	50	43	1974	Kurilno olje	zunaj	dvoplaščni		podzemni
Rez 5	9	10	18	1977	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , teh. konc.	zunaj	ležeči, ogrevan, zadreževalni sistem		podzemni
Rez 6	450	50	90	1990	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , teh. konc.	zunaj	pokončni, ogrevan, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 7	301	150	213	1966 a)	NaOH, 50 ut. %	zunaj	pokončni, ogrevan, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 8	302	450	640	1987	NaOH, 50 ut. %	zunaj	pokončni, ogrevan, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 9	317	450	640	1982	NaOH, 50 ut. %	zunaj	pokončni, ogrevan, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 10	1	50	55	pred 1965	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, ogrevan, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 11	2	50	55	pred 1965	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	ležeči, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 12	3	60	65	pred 1965	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	ležeči, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 13	41	35	38	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	ležeči, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 14	42	35	38	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 15	43	35	38	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 16	5	20	22	1990	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 17	6	100	110	1974	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 18	7	100	110	1974	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 19	8	100	110	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 20	9	100	110	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 21	10	100	110	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 22	11	100	110	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 23	12	100	110	1976	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 24	13	200	220	1981	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 25	14	200	220	1981	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 26	15	200	220	1987	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 27	16	200	220	1987	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 28	17	200	220	1989	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 29	18	200	220	1989	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (30-70%)	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 30	D03	50	50	2005	ocearna kislina	zunaj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 31	100	12	12	1989	dusič - tekoči	zunaj	dvoplaščni, pokončni, ogrevan		nadzemni
Rez 32	165	50	50	1984	CO <sub>2</sub> - tekoči	zunaj	dvoplaščni, pokončni, vakuumskia izolacija		nadzemni; tlatchna posoda
Rez 33	166	50	50	1984	CO <sub>2</sub> - tekoči	zunaj	dvoplaščni, pokončni, izoliran		nadzemni; tlatchna posoda
Rez 34	D309	50	65	1977	Vodik	zunaj	ležeči		nadzemni; tlatchna posoda
Rez 35	402	30	30	1990	peroksioceina kislina	znotraj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez 36	414	65	50	1990 b)	peroksioceina kislina	znotraj	pokončni, zadreževalni sistem		nadzemni
Rez	418	58	58 c)	1990 c)		znotraj	pokončni, lovilna skleda		nadzemni
		VSOTA (t)		4459					

OPOMBE:

a.) Rezervoar trenutno ni v uporabi.

b.) Rezervoari/delovna posoda, ki so bili sestavni del čistilne naprave in bodo ustrezno predelanji.

c.) Rezervoar/delovna posoda, ki se jo lahko v prihodnosti ustreni predela za namen skladiščenja snovi. Teoretično je upoštevana gostota 1 t/m<sup>3</sup>. Trenutno ni v uporabi.

