



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35407-69/2011-10

Datum: 7. 6. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13 in 36/13) in na podlagi 77. in 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo stranke Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje in po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano stranki – upravljavcu Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.1. obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega - naprave za proizvodnjo sintetičnih smol s proizvodno zmogljivostjo 126.000 t/leto. Napravo sestavljajo naslednje večje nepremične tehnološke enote:

- Reaktorska linija R-1 (N1),
- Reaktorska linija R-2 (N2),
- Reaktorska linija R-3 (N3),
- Reaktorska linija R-4 (N4),
- Reaktorska linija R-5 (N5),
- Reaktorska linija R-6 (N6),
- Reaktorska linija R-7 (N7),
- Reaktorska linija R-8 (N8),
- Reaktorska linija R-9 (N38),
- Kontinuirna reaktorska linija KR-1 (N9),
- Kontinuirna reaktorska linija KR-2 (N10),
- Destilacijska kolona za butanol (N11),
- Destilacijska kolona za metanol (N12),
- Destilacijska kolona za formaldehid (N13),
- Uparjalnik za metanol (N14),
- Pripravljalnica lugov in kislin (N15),
- Pralnica embalaže (N16),
- Termooljni kotel 1 KIV Vransko (N17),
- Termooljni kotel 2 Thermopac (N18),
- Kompresorska postaja (N19),
- Sistem za pripravo hladilne vode (N20),

- Parni kotel Loos (N21),
- Parni kotel na naravni les (N22),
- Transformatorska postaja TP1 (N30),
- Transformatorska postaja TP2 (N31),
- Transformatorska postaja TP3 (N32),
- Transformatorska postaja TP4 (N33),
- Naprava za čiščenje hlapnih emisij v zrak (N34),
- Čistilna naprava za tehnološke odpadne vode (N35),
- Diesel elektro agregat moči 250 kW (N20.1),
- Skladišča,
- Rezervoarji za skladiščenje nevarnih tekočin s skupno prostornino cca 2.300 m³.

2. Točka 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.6. V srednjih kurilnih napravah (N17, N18, N29) z izpusti Z15, Z16 in Z18 sme upravljavec uporabljati samo plinsko olje, v srednji kurilni napravi (N21) z izpustom Z17 in merilnim mestom Z17MM17 sme upravljavec uporabljati težko kurilno olje, kot rezervno gorivo pa plinsko olje. V srednji kurilni napravi (N22) z izpustom Z17 in merilnim mestom Z17MM18 pa sme upravljavec uporabljati trdno gorivo – naravni les z vsebnostjo vode do 60 utežnih odstotkov.

3. Točka 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.7. Upravljavec mora imeti za naprave za čiščenje odpadnih plinov na izpustih z oznakami Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z13, Z14, Z17, Z19, Z20, Z21 in Z22, definiranih v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, poslovnike v skladu s predpisom o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov obratujejo v skladu s poslovníkom.

4. Točka 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.9. Upravljavec mora za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, zagotavljati, da se ti hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju te opreme ne izpuščajo v zrak.

5. Točka 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

6. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

7. Točka 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.13. Upravljavec mora za termooljni kotel 2 Thermopac (N18), ki služi kot rezerva, zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razviden obratovalni čas kotlovnice.

8. Točka 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.2. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprave za proizvodno sintetičnih smol iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja, filtrov za prah zasipnikov reaktorskih linij in polnilnice vreč kontinuirnih reaktorskih linij na izpustih Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 in Z20 so določene v Preglednicah 3 in 5.

Izpust z oznako: **Z2**
 Vir emisije: reaktorska linija R1 – filter za prah s filtrnimi vložki
 Tehnološka enota: zasipnik reaktorske linije R1(N1)
 Ime merilnega mesta: Z2MM2

Izpust z oznako: **Z3**
 Vir emisije: reaktorska linija R3 – vrečasti filter za prah
 Tehnološka enota: zasipnik reaktorske linije R3 (N3)
 Ime merilnega mesta: Z3MM3

Izpust z oznako: **Z4**
 Vir emisije: reaktorska linija R4 - filter za prah s filtrnimi vložki
 Tehnološka enota: zasipnik reaktorske linije R4 (N4)
 Ime merilnega mesta: Z4MM4

Izpust z oznako: **Z5**
 Vir emisije: kontinuirna reaktorska linija KR1- filter za prah s filtrnimi vložki
 Tehnološka enota: polnilnica vreč – kontinuirna reaktorska linija KR-1 (N9)
 Ime merilnega mesta: Z5MM5

Izpust z oznako: **Z6**
 Vir emisije: kontinuirna reaktorska linija KR2- filter za prah s filtrnimi vložki
 Tehnološka enota: polnilnica vreč – kontinuirna reaktorska linija KR-2 (N10)
 Ime merilnega mesta: Z6MM6

Izpust z oznako: **Z20**
 Vir emisije: reaktorska linija R2 - filter za prah s filtrnimi vložki
 Tehnološka enota: zasipnik reaktorske linije R-2 (N2)
 Ime merilnega mesta: Z20MM22

Preglednica 3: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 in Z20 iz filtrov za prah

Snov	Dopustna vrednost
Celotni prah	150 mg/m ³

(1) mejni masni pretok celotnega prahu je 200 g/h

Preglednica 4: se črta

Preglednica 5: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na izpustih Z5 in Z6

Snov	Dopustna vrednost
Vsota organskih snovi iz I. nevarnostne skupine Formaldehid	20 mg/m ³

(1) mejni masni pretok organskih snovi I. nevarnostne skupine je 0,10 kg/h, kot vsota masnih pretokov iz izpustov naprave iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja

9. Točka 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.7. Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav parnega kotla Loos (N21) in parnega kotla na naravni les (N22) ter iz naprave Impregnacija platna iz točke 1.4 izreka tega dovoljenja na izpustu Z17 so določene v preglednicah 12, 13, 14 in 16.

Izpust z oznako: Z17
Vir emisije: parni kotel Loos 8,7 MW, leto izdelave 1998
Tehnološka enota: KIV Vransko – srednja kurilna naprava (N21)
Ime merilnega mesta: Z17MM17

Izpust z oznako: Z17
Vir emisije: parni kotel na naravni les 9,9 MW
Tehnološka enota: Parni kotel – srednja kurilna naprava (N22)
Ime merilnega mesta: Z17MM18

Izpust z oznako: Z17
Vir emisije: impregnacijska linija Artos (N27)
Tehnološka enota: termokaširna linija Brukner (N28)
Ime merilnega mesta: Z17MM19

Preglednica 12: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM17 za srednjo kurilno napravo (N21) pri uporabi težkega kurilnega olja

Snov	Dopustna vrednost (1)
Celotni prah	50 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	MEV ⁽²⁾
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	1700 mg/m ³

(1) Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

(2) $MEV(NO_x) = -830x^2 + 1700x + 200$, pri čemer je x vsebnost dušika v težkem kurilnem olju, izražena v masnih odstotkih

Preglednica 13: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM17 za srednjo kurilno napravo (N21) pri uporabi plinskega olja

Snov	Dopustna vrednost (1)
Dimno število	1
Ogljikov monoksid (CO)	170 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	250 mg/m ³
Žveplov oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	1700 mg/m ³

(1) Računska vsebnost kisika je 3 vol%.

Preglednica 14: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM18 za srednjo kurilno napravo na naravni les

Snov	Dopustna vrednost (1)
Celotni prah	20 mg/m ³
Ogljikov monoksid (CO)	150 mg/m ³
Dušikovi oksidi NO _x (izraženi kot NO ₂)	250 mg/m ³
Žveplove oksidi SO _x (izraženi kot SO ₂)	1000 mg/m ³
Celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC)	10 mg/m ³

(1) Računska vsebnost kisika je 11 vol%.

Preglednica 15: se črta

Preglednica 16: Dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu Z17MM19

Snov	Dopustna vrednost (1)
Celotne organske snovi razen organskih delcev (TOC) ⁽¹⁾	40 mg/m ³

(1) mejni masni pretok organskih snovi je 0,80 kg/h

10. Točka 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.2. Upravlavec mora v okviru obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak zagotoviti meritve emisije snovi v zrak na izpustih Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 (Z17MM17 in Z17MM19), Z18, Z19, Z20, za nabor parametrov, ki je določen v točki 2.2 izreka tega dovoljenja, vsako tretje leto.

11. Točka 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.4. Upravlavec mora v okviru obratovalnega monitoringa na merilnem mestu Z17MM18 iz parnega kotla na naravni les zagotoviti trajno kvalitativno merjenje koncentracije celotnega prahu in izvajanje trajnih meritev koncentracije ogljikovega monoksida (CO). Izvajalec obratovalnega monitoringa mora pri parnem kotlu na naravni les, če je v času izvajanja obratovalnega monitoringa pripravljen les za kurjenje v parnem kotlu na naravni les, preveriti delež mase vode v lesu na maso vlažnega lesa v tem lesu in ugotovljeno vrednost vključiti v poročilo o obratovalnem monitoringu.

12. Za točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.a, ki se glasi:

2.3.4.a. Upravlavec mora zagotoviti namestitve ustrezne merilne opreme za trajno merjenje, ki zagotavlja stalno beleženje obratovalnih parametrov, in sicer temperature odpadnih plinov, volumskega pretoka odpadnih plinov in vsebnosti kisika odpadnih plinov.

13. Za točko 2.3.4.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.b, ki se glasi:

2.3.4.b. Upravlavec mora zagotoviti, da je vgradnja merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov v skladu s standardom SIST EN 14181.

14. Za točko 2.3.4.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.c, ki se glasi:

2.3.4.c. Upravljavec mora zagotoviti umerjanje merilnih naprav za izvajanje trajnih meritev iz točke 2.3.4 izreka tega dovoljenja najmanj enkrat na tri leta ter posredovati Agenciji RS za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki poročilo o rezultatih kalibracije opreme, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji opreme.

15. Za točko 2.3.4.c izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.d, ki se glasi:

2.3.4.d. Upravljavec mora zagotoviti, da se v skladu s standardom SIST EN 14181 vsako leto izvede redno letno preizkušanje opreme za trajno merjenje iz točke 2.3.4 izreka tega dovoljenja ter posredovati Agenciji RS za okolje in pristojnemu inšpektorju pisno in v elektronski obliki poročilo o rezultatih rednega letnega preizkušanja opreme, in sicer v roku dvanajstih tednov po opravljeni kalibraciji opreme.

16. Za točko 2.3.4.d izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.e, ki se glasi:

2.3.4.e. Upravljavec mora pri obratovanju merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov zagotoviti, da:

- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme zagotavlja preverjanje in zapisovanje ničelne in referenčne točke v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme izvajajo ukrepi zagotavljanja kakovosti te opreme med obratovanjem v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se pri izvajanju kontrole stabilnosti delovanja te opreme o vseh delih, ki se izvajajo na tej opremi, vodi dnevnik in se dokumentacija o sprotnem zagotavljanju kakovosti te opreme vodi v pisni obliki ali s pomočjo računalnika v skladu s standardom SIST EN 14181,
- se o izpadu te opreme nemudoma obvesti pristojnega inšpektorja za varstvo okolja.

17. Za točko 2.3.4.e izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.f, ki se glasi:

2.3.4.f. Upravljavec mora pri trajnih meritvah, določenih v točki 2.3.4 izreka tega dovoljenja, zagotoviti izdelovanje dnevnega poročila o trajnih meritvah v obliki, ki jo Agencija RS za okolje objavi na svojih spletnih straneh.

18. Za točko 2.3.4.f izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.g, ki se glasi:

2.3.4.g. Upravljavec mora poročilo o trajnih meritvah emisije snovi v zrak, ki ga izdela izvajalec obratovalnega monitoringa, poslati Agenciji RS za okolje v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

19. Za točko 2.3.4.g izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.4.h, ki se glasi:

2.3.4.h. Upravljavcu ni potrebno zagotavljati trajnega monitoringa koncentracije žveplovih oksidov na izpustu Z17 (Z17MM17) iz srednje kurilne naprave – Kotla Loos (N21) pri uporabi težkega kurilnega olja, v kolikor dokazuje, da vsebnost celotnega žvepla ne presega en odstotek mase goriva.

20. Za točko 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.5.a, ki se glasi:

2.3.5.a. Upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev dušikovih oksidov NO_x (izraženi kot NO₂), žveplovih oksidov SO_x (izraženi kot SO₂) in celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC) na merilnem mestu Z17MM18, definiranim v točki 2.2.7 izreka tega dovoljenja, in

sicer kot prve meritve, ne prej kakor 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po zagonu parnega kotla na naravni les (N22). Izvajalec obratovalnega monitoringa mora ob tem preveriti delež mase vode v lesu na maso vlažnega lesa, če je v času izvajanja obratovalnega monitoringa pripravljen les za kurjenje v parnem kotlu na naravni les, in ugotovljeno vrednost vključiti v poročilo o obratovalnem monitoringu.

21. Za točko 2.3.5.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.5.b, ki se glasi:

2.3.5.b. Upravljavec mora zagotoviti, da se občasne meritve meritev dušikovih oksidov NO_x (izraženi kot NO₂), žveplovih oksidov SO_x (izraženi kot SO₂) in celotnih organskih snovi razen organskih delcev (TOC) na merilnem mestu Z17MM18, definiranem v točki 2.2.7 izreka tega dovoljenja, prvič opravijo najpozneje 3 leta po začetku obratovanja naprave ali najpozneje 2 leti po zaključku prvih meritev, kar je prej. Izvajalec obratovalnega monitoringa mora ob tem preveriti delež mase vode v lesu na maso vlažnega lesa, če je v času izvajanja obratovalnega monitoringa pripravljen les za kurjenje v parnem kotlu na naravni les, in ugotovljeno vrednost vključiti v poročilo o obratovalnem monitoringu.

22. Za točko 2.3.5.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.5.c, ki se glasi:

2.3.5.c. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev iz točke 2.3.5.b izreka tega dovoljenja na merilnem mestu Z17MM18 vsako tretje koledarsko leto.

23. Točka 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.9. Izmerjene vrednosti emisije snovi v odpadnih plinih iz srednje kurilne naprave na naravni les (N22) na merilnem mestu Z17MM18 iz točke 2.2.7 izreka tega dovoljenja je potrebno preračunati na 11 vol % vsebnosti kisika v odpadnih plinih.

24. Točka 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.15. Ne glede na določbe točke 2.3.14 izreka tega dovoljenja upravljavcu naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na merilnem mestu Z17MM17 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni potrebno zagotoviti merilnega mesta v skladu s standardom SIST EN 15259, če drugačna ureditev merilnega mesta ni tehnično izvedljiva in bodo občasne meritve parametrov iz točke 2.2.7 izreka tega dovoljenja, izvedene na način, da rezultati meritev nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve, izvedene na mestu, ki je skladno s standardom SIST EN 15259.

25. Točka 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.19. Upravljavec mora za nepremični motor z notranjim zgorevanjem - diesel elektro agregat 250 kW vsako leto do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto predložiti Agenciji RS za okolje poročilo o obratovalnem času.

26. Točka 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.20. Upravljavec mora nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti Agenciji RS za okolje najpozneje tri mesece po začetku obratovanja opreme. V primeru sprememb podatkov iz prijave mora to v roku enega meseca sporočiti Agenciji RS za okolje na obrazcu za prijavo stacionarne opreme.

27. Za točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.20.a, ki se glasi:

2.3.20.a. Upravljaec nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo mora najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji RS za okolje letno poročilo o polnjenju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov za preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju s fluoriranimi toplogrednimi plini.

28. Za točko 2.3.20.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.3.20.b, ki se glasi:

2.3.20.b. Ne glede na točki 2.3.2 in 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilnih napravah termooljni kotel 1 – KIV Vransko (N17), termooljni kotel 2 – Thermopac (N18) in termooljni kotel 3 – KIV Vransko (N29), če upravljavec teh srednjih kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani serviserja, ki ga je za to pooblastil proizvajalec teh srednjih kurilnih naprav.

29. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.2. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode odtoka V1-1 na merilnem mestu V1MM1 in odtoka V1-2 na merilnem mestu V1MM2, so določene v **Preglednici 17**:

Preglednica 17

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost do 1.9.2017	Dopustna vrednost po 1.9.2017
temperatura		°C	40	40
pH-vrednost			6,5 - 9,5	6,5 - 9,5
neraztopljene snovi		mg/L	800	800
usedljive snovi		mL/L	10	10
amonijev dušik	N	mg/L	200	200
nitritni dušik	N	mg/L	10	10
celotni fosfor	P	mg/L	/	/
sulfat	SO ₄	mg/L	300	300
sulfit	SO ₃	mg/L	10	10
kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	/	/
biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	/	/
težkohlape lipofilne snovi		mg/L	100	100
adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,5	0,5
polarna organska topila		mg/L	5.000	5.000
celotni dušik	N	mg/L	/	/
formaldehid		mg/L	/	100

Opomba:

/... mejna vrednost parametra ni določena, meritev je treba izvajati

30. Točka 3.2.3 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.3. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode odtoka V1-3 na merilnem mestu V1MM3, so določene v **Preglednici 18**:

Preglednica 18

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Temperatura		°C	35
pH-vrednost			6,5 - 9,5
neraztopljene snovi		mg/L	115
usedljive snovi		mL/L	10
Aluminij	Al	mg/L	/
Baker	Cu	mg/L	0,5
Železo	Fe	mg/L	/
klor – prosti	Cl ₂	mg/L	0,2
celotni fosfor	P	mg/L	/
kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	/
biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	/
celotni ogljikovodiki (mineralna olja)		mg/L	20
adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	mg/L	0,2
vsota anionskih in neionskih tenzidov		mg/L	/
Mangan	Mn	mg/L	/

Opomba:

/... mejna vrednost parametra ni določena, meritev je treba izvajati

31. Točka 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

3.2.5. Dopustne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode odtoka V2-1 na merilnem mestu V2MM4, so določene v **Preglednici 19**:

Preglednica 19

Parameter	Izražen kot	Enota	Dopustna vrednost
Temperatura		°C	35
pH-vrednost			6,5 - 9,5
neraztopljene snovi		mg/L	150
usedljive snovi		mL/L	10
celotni fosfor	P	mg/L	/
sulfit	SO ₃	mg/L	10
kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	mg/L	/
biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	mg/L	/

Opomba:

/... mejna vrednost parametra ni določena, meritev je treba izvajati

32. Točka 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6.1. Zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti

6.1.1. Upravljavec mora nastale odpadke začasno skladiščiti:

- tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje,
- ločeno po vrstah odpadkov tako, da so izpolnjene zahteve za predvideni način nadaljnega ravnanja.
- količina začasno skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti upravljavca naprave nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.

6.1.2. Upravljavec mora za nastale odpadke zagotoviti obdelavo odpadkov tako:

- da jih odda osebi, ki je vpisana v evidenco oseb, ki ravnaajo z odpadki ali prepusti, če je prepuščanje s posebnim predpisom dovoljeno ali
- nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo in zanje ne velja poseben predpis.

6.1.3. Upravljavec mora nevarne odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki ter z njimi ravnati tako, da so primerni za obdelavo. Upravljavec mora nevarne odpadke opremiti tudi z oznako »nevarni odpadek« in z navedbo nevarnih lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije.

33. Točka 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

8.1. Skladiščenje in prenos snovi

8.1.1. Upravljavec sme za skladiščenje nevarnih tekočin uporabljati rezervoarje, navedene v Prilogi 2 tega dovoljenja in skladišča, navedena v Prilogi 3 tega dovoljenja.

8.1.2. Upravljavec mora pri projektiranju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju nepremičnih rezervoarjev iz priloge 2 tega dovoljenja zagotoviti, da so izpolnjene zahteve:

- standarda SIST EN 12285 za nadzemne in podzemne rezervoarje, ki so izdelani iz jeklene pločevine v delavnici in so zaradi vgradnje prepeljani na območje skladišča,
- standarda SIST EN 14015 za rezervoarje, ki so zvarjeni iz jeklene pločevine na kraju vgradnje in
- standarda SIST EN 13121 za rezervoarje, ki so izdelani iz armiranega poliestra.

8.1.3. Pri nadzemnem skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih in pri skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih v objektih mora upravljavec zagotoviti:

- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja in cevovodov ter pripadajoče opreme in
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadrževanje iztekajoče nevarne tekočine.

8.1.4. Prostornina zadrževalnega sistema za prestrezanje in zadržanje iztekajoče nevarne tekočine iz rezervoarjev iz točke 8.1.3. izreka tega dovoljenja mora biti:

- enaka najmanj nazivni prostornini nepremičnega rezervoarja oziroma
- najmanj za 10 % večja od nazivne prostornine največjega nepremičnega rezervoarja, kadar se zadrževalni sistem uporablja za več nepremičnih rezervoarjev.

8.1.5 Zadrževalni sistem iz točke 8.1.4 izreka tega dovoljenja ne sme imeti odprtih, iz katerih bi nevarna tekočina lahko nenadzorovano iztekala, njegove stene pa morajo biti dovolj visoke, da prestrežejo curke iztekajoče nevarne tekočine iz nepremičnega rezervoarja.

8.1.6. Zunanji nepremični rezervoarji iz Priloge 2 tega dovoljenja morajo imeti opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje na iztekanje nevarne tekočine, razen rezervoarja Rez48, katerega prostornina ni večja od 1 m³.

8.1.7. Za zunanje nepremične rezervoarje iz Priloge 2 tega dovoljenja, v katerih so nezdružljive kemikalije, je potrebno zagotoviti ločene zadrževalne sisteme.

8.1.8. Pri skladiščenju nevarnih tekočin je treba zagotoviti, da so cevovodi grajeni in vzdrževani tako, da so učinki korozije čim manjši, in nadzorovani tako, da se ob iztekanju lahko prepreči nenadzorovano izlivanje nevarne tekočine v okolje.

8.1.9. Pri pretakanju nevarnih tekočin zaradi praznjenja in polnjenja nepremičnih rezervoarjev je treba zagotoviti:

- da imajo cevi za polnjenje in praznjenje nepremičnih rezervoarjev tesne spoje,
- da imajo nepremični rezervoarji opremo, ki preprečuje njihovo polnitev nad nazivno prostornino nepremičnega rezervoarja,
- da je utrjena površina pretakališča, na kateri se pretakajo nevarne tekočine, prekrita s plastjo nepropustnega materiala za nevarno snov, ki se pretaka,
- zadrževalni sistem, ki prepreči, da bi razlita nevarna tekočina s površine pretakališča odtekla v vode ali v kanalizacijo ali pronicala v tla.

8.1.10. Upravljavec mora uporabo in prenehanje uporabe skladišč in rezervoarjev prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

8.1.11. Upravljavec mora zagotoviti, da začasno ali stalno prenehanje uporabe skladišča oz. nepremičnega rezervoarja ne povzroči onesnaženja tal ali vode.

8.1.12. Upravljavec mora rezervoar, ki se preneha uporabljati, izprazniti in očistiti.

8.1.13. Upravljavec mora za skladišča in rezervoarje z nevarnimi tekočinami, katerih zmogljivost presega 10 m³, voditi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, iz katere mora biti razviden letni pretok nevarnih tekočin v skladišču.

8.1.14. Upravljavec mora zagotoviti preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev v skladišču z zmogljivostjo večjo od 40 m³, in sicer:

- pred prvim polnjenjem nepremičnega rezervoarja,
- z občasnimi pregledi nepremičnega rezervoarja med njegovim obratovanjem,
- z občasnimi pregledi izpraznjenega nepremičnega rezervoarja,
- po rekonstrukciji nepremičnega rezervoarja ali pred njegovim ponovnim polnjenjem, če nepremični rezervoar ni bil polnjen z nevarno tekočino več kot dve leti.

8.1.15. Upravljavec mora zagotoviti, da preverjanje ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev iz točke 8.1.1 izreka tega dovoljenja opravi izvajalec, ki ima registrirano dejavnost za opravljanje analiz in preizkusov in ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo tesnosti rezervoarjev in kontrolo ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarne tekočine

34. V Prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja se tabela z rezervoarji spremeni tako, da se glasi kot v Prilogi 2 te odločbe.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

A. Zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 23. 5. 2011, 30. 8. 2011, 16. 9. 2011 in 11. 10. 2011 s strani stranke – upravljavca Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje (v nadaljevanju: upravljavec) prejela prijave nameranih sprememb v obratovanju naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, na lokaciji Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, za katere je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Naslovni organ je na osnovi prijav ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, temveč za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja, in je upravljavca pozval, da vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v roku 30 dni od vročitve poziva.

Naslovni organ je dne 8. 12. 2011 s strani upravljavca prejel vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki jo je upravljavec dne 10. 12. 2012, 21. 2. 2013, 28. 3. 2013 in 8. 5. 2013 dopolnil. Naslovni organ je dne 15. 4. 2013 od upravljavca prejel dodatno zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na opustitev obratovalnega monitoringa za srednje kurilne naprave v skladu z novo Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13).

B. Pravna podlaga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

68. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-OdlUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12; v nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. V skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, je večja sprememba v obratovanju naprave njena sprememba ali razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive vplive na ljudi ali okolje ali ki sama po sebi dosega prag, predpisan za uvrstitev naprave med tiste, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo firme ali sedeža, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani

pošiljki. Prijava iz prvega odstavka 77. člena ZVO-1 mora glede naprave vsebovati opis spremembe in strokovno oceno njenih vplivov na okolje, glede upravljavca pa le navedbo sprememb. Skladno s petim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministrstvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ampak za spremembo pogojev in ukrepov iz okoljevarstvenega dovoljenja. V tem primeru ministrstvo v 30 dneh od prijave pisno pozove upravljavca naprave, da v določenem roku vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena ZVO-1, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. Skladno s sedmim odstavkom 77. člena ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz petega odstavka 77. člena ZVO-1 v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Zaradi spremembe predpisov je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 spremenil okoljevarstveno dovoljenje tudi po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je ugotovil, da so se po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja spremenili naslednji predpisi, na podlagi katerih je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZmetD in 66/06-OdlUS 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12),
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12),
- Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10),
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13),
- Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10),
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11),
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07),
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/07, 109/07 in 62/10).

Zaradi spremembe Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) in Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) je bilo potrebno spremeniti tudi pogoje in zahteve v izreku okoljevarstvenega dovoljenja.

C. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi, na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

1. Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 7. 12. 2011, prejete 8. 12. 2011, ki se sklicuje na prijave sprememb z dne 23. 5. 2011, 30. 8. 2011, 16. 9. 2011 in 11. 10. 2011, s prilogo:

- opis nameravanih sprememb: rekonstrukcija parne kotlovnice, upravljavec sam, 29. 11. 2011;

2. Dopolnitve vloge z dne 7. 12. 2012, prejete 10. 12. 2012, s prilogama:

- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in komunalne ČN Kočevje o odvajanju odpadne vode iz tovarniškega kompleksa MELAMIN d.d. Kočevje, Komunala Kočevje, 27. 11. 2012,

- Pogodba št. 1410/PTS med Melamin d.d. Kočevje in Kemis d.o.o. o poslovno tehničnem sodelovanju z dne 29. 11. 2012;

3. Dopolnitve vloge z dne 20. 2. 2013, prejete 21. 2. 2013;

4. Dopolnitve vloge z dne 27. 3. 2013, prejete 28. 3. 2013, s prilogami:

- Mnenje izvajalca monitoringa glede spremembe obratovalnega monitoringa zaradi reaktorske linije R-9, RACI, d.o.o., 27. 3. 2013,

- Varnostni listi;

5. Dopolnitve vloge z dne 30. 4. 2013, prejete 8. 5. 2013, s prilogo:

- Izjava proizvajalca kurilne naprave o primernosti kurjenja goriva z večjo vsebnostjo vode v gorivu, Gorenje Projekt, inženiring, d.o.o., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje,

6. Sprememba vloge – zahtevek za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 9. 4. 2013, prejet 15. 4. 2013.

Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, dopolnitev in prilog ugotovil, da se nameravane spremembe v obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nanašajo na:

- novo reaktorsko linijo R-9,

- spremembo reaktorske linije R-5 (nima več zasipnika in filtra za prah – N5.1),

- porušitev objekta Smole I in spremembo lokacije pralnice embalaže (N16),

- rekonstrukcijo parne kotlovnice in postavitve novega pokritega skladišča za les,

- spremembo rezervoarjev,

- spremembo hladilnih sistemov.

Nova šaržna reaktorska linija R-9 je postavljena v objektu Melapan. Na liniji se izdelujejo klejiva na osnovi alkiketen dimera (AKD). Pri tem ne gre za kemijsko sintezo, temveč za fizikalni proces dispergacije voskastega AKD v vodno raztopino. Tovrstna proizvodnja je prej potekala na reaktorski liniji R-5, po posodobitvi pa se linija R-5 uporablja za dokončanje sinteze smol. Reaktorska linija R-9 je povezana z napravo za čiščenje tehnoloških odpadnih vod, nima pa urejenega izpusta za emisije snovi v zrak, o čemer je dne 27. 3. 2013 mnenje podal izvajalec obratovalnega monitoringa RACI, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec monitoringa), in sicer je pri pregledu opreme, postopkov in kemikalij, ki se uporabljajo v procesu, dne 25. 3. 2013 ugotovil:

- da v fazi priprave disperzije ne prihaja do emisij prahu in hlapov organskih snovi v zrak,

- da je kot nevarna kemikalija razvrščen le biocid, druge surovine, uporabljene v procesu, niso nevarne; Za uporabljene surovine pri proizvodnji klejiv niso predpisane maksimalno dovoljene koncentracije na delovnih mestih, zato zavezanec v projektu nove reaktorske linije ni predvidel lokalnega odsesovanja z izpustom v zunanji zrak,

- da v projektu nove reaktorske linije ravno tako ni predvidene povezave z napravo za čiščenje hlapnih emisij, ker so emisije hlapnih snovi pri proizvodnji klejiv na reaktorski liniji R-9 minimalne in zanemarljive, zato ni smiselno povezati oddušnika iz reaktorske linije z napravo za čiščenje hlapnih emisij.

Na osnovi ugotovitev je izvajalec monitoringa zaključil, da so emisije celotnega prahu in organskih snovi iz reaktorske linije R-9 zanemarljive, zato ostane obratovalni monitoring kljub novi liniji nespremenjen.

Posodobljena reaktorska linija R-5 v obratu Smole II je prilagojena namenski proizvodnji visokokonzentriranih amino smol. Sestoji se iz naslednje tehnološke opreme:

- dozirni sistem za tekoče surovine,
- reaktorska posoda R-5 s pripadajočo opremo,
- kondenzator,
- vakuumska črpalka,
- destilacijska predložka,
- hladilna posoda H-5.

Reaktorska linija ne bo imela zasipnika za praškaste surovine, zato na njej ne bo mogoče izvajati celotnih sintez smol, temveč bodo potekale destilacije in končne modifikacije smol, katerih sinteza se bo začela na obstoječih linijah R-4 in R-6 ali R-8.

Po poružitvi objekta Smole 1 se pralnico embalaže prestavi v objekt Melapan. Za pranje se uporablja samo voda. Po pranju se bo voda po obstoječih cevovodih odvajala na interno čistilno napravo (N35). Namen rekonstrukcije parne kotlovnice je prednostno zamenjava obstoječe opreme – parnega kotla Đuro Đaković (N22) s parnim kotlom na naravni les. Pri rekonstrukciji bo sicer večji del tehnologije ostal nespremenjen, zgrajeno pa bo novo pokrito skladišče za lesne sekance. Skladišče bo postavljeno na mestu rezervoarja Rez31, ki bo zaradi zmanjšane porabe težkega kuričnega olja odstranjen. Parni kotel na naravni les ima sistem za čiščenje dimnih plinov – napravo za odpraševanje dimnih plinov N22.1. Parni kotel s fluidnim kuriščem na naravni les je primeren za kurjenje goriva z vsebnostjo vode do 60 utežnih odstotkov.

Zaradi poružitve objekta Smole I, v katerem sta se nahajala rezervoarja Rez29 in Rez30, se bo rezervoar Rez29 preselil na novo lokacijo v objekt Melapan, Rez30 pa se bo postavil na prazno mesto v cisternskem skladišču. Dodatno se postavijo trije novi rezervoarji (sistem H3M – Rez49, Rez50 in Rez51). Odstrani se rezervoar Rez31, namenjen skladiščenju mazuta. Zaradi dotrajanosti se odstrani tudi rezervoar Rez27. Odstranijo se rezervoarji, ki so se uporabljali za skladiščenje Melapreta PAE (Rez22, Rez23 in Rez24). Namesto njih se postavijo štiri novi pokončni rezervoarji, ki se bodo nahajali v lovilni skledi 1 in bodo namenjeni skladiščenju smol PAE (Rez53, Rez54, Rez55 in Rez56). Rezervoarje Rez10, Rez11 in Rez12, ki so se uporabljali za skladiščenje destilacijskega metanola in so se nahajali v lovilni skledi 1, se nadomestijo z enim večjim rezervoarjem (Rez52), nameščenim v lovilno skledo 2.

Iz cisternskega skladišča se odstranijo rezervoarji Rez1, Rez2, Rez5, Rez6, Rez7, Rez8, Rez9 in Rez21, ki se nadomestijo s petimi novimi, nameščenimi v lovilni skledi 1 in namenjenimi skladiščenju naslednjih snovi:

- ca 85% metilirane amino smole,
- n-butanola,
- 85% n-butanola (cca 2,5% HCHO, ostalo H₂O)
- dietilentramina (DETA),
- formuree.

Oznake novih rezervoarjev so: Rez57, Rez58, Rez59, Rez60 in Rez61.

Poleg rezervoarjev za nevarne tekočine se uporabljajo tudi rezervoarji izdelkov (Rez29, Rez49, Rez50, Rez51) in smol (Rez34, Rez35, Rez36, Rez37, Rez38, Rez39, Rez40, Rez44, Rez45)2, ki niso razvrščeni kot nevarne snovi.

Zaradi navedenih sprememb se spremeni skupna prostornina rezervoarjev za skladiščenje nevarnih tekočin, in sicer na cca 2.300 m³.

Poleg obstoječih hladilnih sistemov se uporablja še pet novih, in sicer:

Oprema tip	Vrsta hladiva/fluorirani toplogredni plini
NRL 300 FF 104	R 410 ^a
Hladilni agregat AERMEC/ NS2352XDA 00 (N20.2)	R 134 ^a
Hladilni agregat AERMEC/ NRA 275 L F4	R 407C
Hladilni agregat AERMEC/ NR1O280 FE 00 (N39)	R 410 ^a
AERMAC ANL 070A	R 410 ^a

D. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z emisijami, dopustih vrednosti emisij, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa in poročanja ter razlogi za odločitev

Na podlagi 9. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se dopustne vrednosti emisij, tj. mejne vrednosti emisij v vode, zrak in/ali tla, porabe naravnih virov in/ali energije ali drug ustrezen parameter, naveden v okoljevarstvenem dovoljenju, ki med obratovanjem naprave ne sme biti presežen, določijo za snovi iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, razen v primeru, če nastanek teh snovi pri delovanju naprave ni mogoč. Ne glede na to se v dovoljenju lahko določijo dopustne vrednosti emisij tudi za snovi, ki niso navedene v prilogi 2, če pomembno prispevajo k obremenjevanju okolja iz naprave glede na njegovo kakovost in predpisane standarde kakovosti okolja. Dopustne vrednosti emisij morajo biti strožje od vrednosti, dosegljivih z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik ali predpisanih mejnih vrednosti, če je to potrebno zaradi doseganja predpisanih standardov kakovosti okolja. Poleg dopustnih vrednosti emisije se v dovoljenju določijo tudi obratovalni pogoji, potrebni za zagotavljanje visoke stopnje varstva okolja kot celote, ki temeljijo na uporabi najboljših razpoložljivih tehnik.

Skladno z 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12), se v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je zaradi novih tehnoloških enot – reaktorske linije R-9, parnega kotla na naravni les, ki je nadomestil parni kotel Đuro Đaković, in sprememb pri skladiščenju ter rezervoarjih spremenil točko 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je zaradi novega parnega kotla na naravni les spremenil točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točko 2.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe, na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je dodatno določil zahtevo, da mora imeti naprava za čiščenje odpadnih plinov na izpustu Z17 poslovnik in zagotoviti čiščenje odpadnih plinov v skladu s poslovnikom.

Naslovni organ je zaradi odstranitve parnega kotla Đuro Đaković spremenil točko 2.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, in sicer je iz zahteve za vodenje obratovalnega monitoringa izvzel parni kotel Đuro Đaković.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe, in sicer je pri izpustu z oznako Z3 črtal vir emisije "reaktorska linija R5", tehnološko enoto "zasipnik reaktorske linije R5 (N5)" in preglednico 4.

Naslovni organ je spremenil točko 2.2.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, na podlagi 15. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), in sicer je pri izpustu Z17 nadomestil vir emisije parni kotel Đuro Đaković s parnim kotlom na naravni les kapacitete 9,9 MW, v preglednici 14 določil nove dopustne vrednosti in črtal preglednico 15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, ker je na podlagi podatkov iz vloge ugotovil, da srednja kurilna naprava Thermopac (N18) obratuje več kot 300 ur letno, zaradi česar je skladno z 39. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09) določil pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa na izpustu Z16 na vsake tri leta.

Naslovni organ je zaradi odstranitve kotla Đuro Đaković in zaradi predhodno navedenega nadomestil točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, na podlagi 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), in sicer je na merilnem mestu Z17MM18 iz parnega kotla na naravni les določil obveznost trajnega kvalitativnega merjenja koncentracije celotnega prahu in izvajanje trajnih meritev koncentracije ogljikovega monoksida. V isti točki je na podlagi petega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) za izvajalca obratovalnega monitoringa določil obveznost preverjanja deleža mase vode v lesu in vključitev ugotovljene vrednosti v poročilo o obratovalnem monitoringu.

Naslovni organ je dodal točke 2.3.4.a, 2.3.4.b, 2.3.4.c, 2.3.4.d in 2.3.4.e izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./12, I./13, I./14, I./15 in I./16 izreka te odločbe, na podlagi 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), in sicer je določil zahteve za merilno opremo za trajno merjenje.

Naslovni organ je dodal točki 2.3.4.f in 2.3.4.g izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./17 in I./18 izreka te odločbe, na podlagi 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), in sicer je določil zahteve glede poročil o trajnih meritvah.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.4.h izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe, na podlagi 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je določil, da upravljavcu ni potrebno zagotavljati trajnega monitoringa koncentracije žveplovih oksidov na izpustu Z17 (Z17MM17) iz srednje kurilne naprave – Kotla Loos (N21) pri uporabi težkega kurilnega olja, v kolikor dokazuje, da vsebnost celotnega žvepla ne presega en odstotek mase goriva.

Naslovni organ je dodal točke 2.3.5.a, 2.3.5.b in 2.3.5.c izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./20, I./21 in I./22 izreka te odločbe, na podlagi 38. in 39. člena Uredbe o emisiji

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), in sicer je določil obveznost izvajanja prvih in občasnih meritev določenih parametrov na merilnem mestu Z17MM18. Hkrati je v točkah 2.3.5.a in 2.3.5.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi petega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) za izvajalca obratovalnega monitoringa določil obveznost preverjanja deleža mase vode v lesu in vključitev ugotovljene vrednosti v poročilo o obratovalnem monitoringu.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./23 izreka te odločbe, na podlagi 15. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), in sicer je določil način preračuna izmerjenih vrednosti emisij snovi v odpadnih plinih iz srednje kurilne naprave na naravni les (N22) na merilnem mestu Z17MM18.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./24 izreka te odločbe, na podlagi 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), in sicer je črtal iz te točke okoljevarstvenega dovoljenja merilno mesto Z17MM17.

Naslovni organ je spremenil točko 2.3.19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./25 izreka te odločbe, na podlagi 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), in sicer je določil obveznost poročanja o obratovalnem času.

Naslovni organ je dodal točko 2.3.20.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe, na podlagi četrtega odstavka 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), in sicer je dovolil, da se na srednjih kurilnih napravah termooljni kotel 1 – KIV Vransko (N17), termooljni kotel 2 – Thermopac (N18) in termooljni kotel 3 – KIV Vransko (N29) namesto obratovalnega monitoringa zagotovi nastavitvev zgorevanja s strani serviserja najmanj enkrat letno. Upravljevec mora skladno s četrtem odstavkom 22. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13) potrdilo o opravljenem servisu hraniti najmanj pet let.

Naslovni organ je spremenil Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je dodal novi tehnološki enoti – reaktorsko linijo R-9 in parni kotel na naravni les ter novo hladilno opremo na osnovi podatkov iz vloge in dopolnitev vloge.

Naslovni organ je spremenil Prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke I./34 te odločbe, na osnovi podatkov iz vloge in dopolnitev vloge.

Ministrstvo skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek.

Zaradi spremembe predpisov, kot je navedeno v nadaljevanju, je naslovni organ skladno s 4. točko prvega odstavka 78. člena ZVO-1 v povezavi s prvim odstavkom 126. člena ZUP začel

postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja tudi po uradni dolžnosti.

Naslovni organ je ugotovil, da so se spremenili predpisi iz 17. člena ZVO-1, ki so veljali v času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-89/2006-14 z dne 22.4. 2010, in sicer Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09), Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13), Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njihovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11), Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06 in 110/07), Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/07, 109/07 in 62/10), Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) in Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10).

Upravljavec uporablja nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljive snovi, navedeno v spodnji preglednici:

Oprema/sistem* (tip)	Vrsta hladiva/fluorirani toplogredni plini
Clivent WSAT-XEE 162	R410A
RHOSS ICCAB 1002 400200 – model 124	R407
Fujitsu AOYD54LATT	R410A
NRL 300 FF 104	R410A
Hladilni agregat AERMEC/ NS2352XDA 00	R134A
Hladilni agregat AERMEC/ NRA 275 L F4	R407C
Hladilni agregat AERMEC/ NS2352XDA 00	R410A
AERMAC ANL 070A	R 410 ^a

* sistem ali aplikacija: oprema za hlajenje, klimatizacijo, vključno s tokokrogi/razvodi hladiv

Zaradi spremembe predpisa o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov je naslovni organ spremenil točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se glasi, kot izhaja iz točke 1./4 izreka te odločbe in črtal točki 2.1.10 in 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk 1./5 in 1./6 izreka te odločbe na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10) ter v povezavi s 6., 7., 8., 9. in 40. členom Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 41/10).

Naslovni organ je spremenil tudi točko 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./26 izreka te odločbe, na podlagi 11. člena Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 41/10), in sicer je določil zahteve za nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo. Naslovni organ je dodal novo točko 2.3.20.a okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./27 te odločbe, na podlagi 5. in 12. člena iste uredbe, v kateri je določil obveznost letnega poročanja o polnjenju in zajemu fluoriranih toplogrednih plinov.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), zato je naslovni organ spremenil izrek okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točk 1./28, 1./29 in 1./30 izreka te odločbe.

Naslovni organ je spremenil točke 3.2.2, 3.2.3 in 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da se glasijo, kot izhaja iz točke I./29, I./30 in I./31 izreka te odločbe, na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) in mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Kočevje, in sicer je spremenil mejno vrednost neraztopljene snovi v preglednicah 17, 18 in 19.

Naslovni organ je v preglednici 18 iz točke 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil nabor parametrov, kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe, na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) in mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Kočevje.

Naslovni organ je v preglednici 17 iz točke 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodal mejno vrednost formaldehida in določil prilagoditveni rok, kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe, na podlagi 5. člena in 40. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) in mnenja upravljavca javne kanalizacije in komunalne čistilne naprave Kočevje.

V času izdaje te odločbe velja Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zato je naslovni organ spremenil točko 6.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./32 izreka te odločbe.

V okviru točke 6.1 okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ v točki 6.1.1 določil zahteve za začasno skladiščenje odpadkov na podlagi 10., 18. in 22. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11). Nadalje so zahteve iz točke 6.1.2 glede nadaljnjega ravnanja z nastalimi odpadki določene na podlagi 21. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11), zahteve točke 6.1.3 glede skladiščenja nevarnih odpadkov pa na podlagi 22. in 24. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

V času izdaje te odločbe velja Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Zaradi navedenega je naslovni organ spremenil točko 8.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot je razvidno iz točke I./33 izreka te odločbe.

Naslovni organ je v točki 8.1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 5. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve za projektiranje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje nepremičnih rezervoarjev.

Naslovni organ je za rezervoarje, nameščene v stavbi, v točkah 8.1.3, 8.1.4 in 8.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 7. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede nameščenosti rezervoarjev in pripadajočega zadrževalnega sistema.

Naslovni organ je za zunanje rezervoarje v točkah 8.1.6 in 8.1.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 6. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil, da morajo imeti opremo za opozarjanje na iztekanje nevarne tekočine in ločene zadrževalne sisteme v primeru nezdružljivih kemikalij.

Naslovni organ je v točkah 8.1.8 in 8.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 8. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede cevovodov ter drugo opremo skladišč.

Naslovni organ je v točkah 8.1.10, 8.1.11 in 8.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 10., 11. in 13. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil obveznost prijave uporabe in prenehanje uporabe skladišč ter določil zahteve ob prenehanju uporabe skladišč oziroma rezervoarjev.

Naslovni organ je v točki 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 14. in 15. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede vodenja evidence o skladiščenju nevarnih tekočin.

Naslovni organ je v točki 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 16. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev.

Naslovni organ je v točki 8.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 18. člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve glede izvajalca preverjanja ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih rezervoarjev.

Na podlagi zgoraj navedenega je naslovni organ ugotovil, da so izpolnjeni predpisani pogoji za zahtevano spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-89/2006-14 z dne 22. 4. 2010, zato je upravljavcu na podlagi 77. in 78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

E. Dolžnost obveščanja javnosti o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja

Skladno z določbo 78a. člena ZVO-1 mora naslovni organ v 30 dneh po vročitvi odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja strankam z objavo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu obvestiti javnost o sprejeti odločitvi.

F. Stroški postopka

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.


Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35407013.

Postopek vodila:

dr. Nataša Vrbančič Kopač
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje – osebno.

Poslati po 9. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (irskgh.mkgp@gov.si).

Priloga 1: Podrobnejša razdelitev naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja

Naziv tehnološke enote		Izpust, iztok
Naprave za proizvodnjo sintetičnih smol - proizvodnja zmogljivost 126.000 t/leto		
N1	Reaktorska linija R-1	Z1, V1
N1.1	Filter za prah iz zasipnika reaktorske linije R-1	Z2
N2	Reaktorska linija R-2	Z1, V1
N2.1	Filter za prah iz zasipnika reaktorske linije R-2	Z20
N3	Reaktorska linija R-3	Z1, V1
N3.1	Filter za prah iz zasipnika reaktorske linije R-3	Z3
N4	Reaktorska linija R-4	Z1, V1
N4.1	Filter za prah iz zasipnika reaktorske linije R-4	Z4
N5	Reaktorska linija R-5	Z1, V1
N6	Reaktorska linija R-6	Z1, V1
N6.1	Filter za prah iz zasipnika reaktorske linije R-6	Z21
N7	Reaktorska linija R-7	Z1, V1
N8	Reaktorska linija R-8	Z1, V1
N8.1	Filter za prah iz zasipnika reaktorske linije R-8	Z22
N38	Reaktorska linija R-9	V1
N9	Kontinuirna reaktorska linija KR-1	Z1, V1
N9.1	Filter za prah iz polnilnice paletnih vreč – kontinuirna reaktorska linija KR-1	Z5
N10	Kontinuirna reaktorska linija KR-2	Z1, V1
N10.1	Filter za prah iz polnilnice paletnih vreč – kontinuirna reaktorska linija KR-2	Z6
N11	Destilacijska kolona za butanol	Z1
N12	Destilacijska kolona za metanol	Z1
N13	Destilacijska kolona za formaldehid	Z1
N14	Uparjalnik za metanol	Z1
N15	Pripravljalnica lugov in kislin	Z1, V1
N16	Pralnica embalaže	V1
N17	Termooljni kotel 1- KIV Vransko	Z15
N18	Termooljni kotel 2 - Thermopac	Z16

Naziv tehnološke enote		Izpust, iztok
Naprave za impregnacijo papirja – proizvodnja zmogljivost 50.000.000 m²/leto		
N24	Impregnacijska linija VITS 1	Z7-Z11, V1
N25	Impregnacijska linija VITS 2	Z12, V1
N25.1	Filter za prah VITS 2	Z19
N25.2	Plinski gorilnik v impregnacijski liniji VITS 2	Z12
Mešalnica amino smol v praškasti obliki – proizvodnja zmogljivost 20.000 t/leto		
N26	Mešalna linija Silomel	
N26.1	Filter za prah iz mešalne linije Silomel	Z13
N26.2	Skupni filer za prah – linija Silomel	Z14
Naprave za impregnacijo platna– proizvodnja zmogljivost 2.000.000 m²/leto		
N27	Impregnacijska linija Artos	Z17
N28	Termokaširna linija Bruckner	Z17, V3
N29	Termooljni kotel 3 – KIV Vransko	Z18
N39	Hladilni agregat	
Skupne naprave (IPPC naprava in druge naprave)		
N19	Kompresorska postaja	
N20	Sistem za pripravo hladilne vode	V1
N21	Parni kotel Loos	V2
N22	Parni kotel na naravni les	Z17, V2
N22.1	Naprava za odpraševanje dimnih plinov	Z17
N23	Rekuperator toplote na kotlu Loos	
N30	Transformatorska postaja TP1	
N31	Transformatorska postaja TP2	
N32	Transformatorska postaja TP3	
N33	Transformatorska postaja TP4	

Naziv tehnološke enote		Izpust, iztok
N34	Naprava za čiščenje hlapnih emisij v zrak	Z1, V1
N35	Čistilna naprava za tehnološke odpadne vode	V1
N20.1	Diesel agregat	Z23
N20.2	Kompresorski hladilni agregat	

Priloga 2: Rezervoarji nevarnih snovi – cisternsko skladišče ob obratu - IPPC naprava

Oznaka rezerv.	Leto izgradnje	Volumen (m3)	Material	Kemikalija	Tehnika zaščite	Lokacija	Št. parcele	ID stavbe
Rez3 (C3)	2004	100	Poliester	5-8 % formalin	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez4 (C4)	2009	100	Poliester	5-12 % formalin	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez13 (C11)	1982	30	Prokrom	Cca 20% butanol v vodi	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez14 (C12)	1982	30	Prokrom	Destilacijski izobutanol (cca 80%)	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez15 (C13)	1982	30	Prokrom	Izo butanol	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez16 (C14)	2009	60	Nerjaveče jeklo	MF smola + cca 50 % metanola in vode	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez17 (C15)	1982	60	Aluminij	n-butanol	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez18 (C16)	1982	150	Prokrom	40-50% formalin	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez19 (C17)	1982	60	Poliester	PAE smole – poli-amidamin epiklorhidrinske smole	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez20 (C18)	1982	150	Prokrom	Metanol – 99%	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez25 (C34)	2009	100	Poliester	14-16% formalin	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez26 (C19)	2010	200	Prokrom	40-50% formalin	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez28 (C36)	1982	60	Prokrom	MF smola	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez30 (C23)	1981	30	Poliester	PAE smola	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez46	2002	8	Nerjaveče jeklo	50% NaOH	C	Notranja Smole II	1353/4	3380
Rez47	2002	7	Ogljikovo jeklo	Žveplena kislina	C	Notranja Smole II	1353/4	3380
Rez48	2002	1	Ogljikovo jeklo	Mravljična kislina	C	Notranja Smole II	1353/4	3380
Rez52 (C8)	2012	200	Nerjavno jeklo	Metanol	B	Zunanja	1353/3	3395
Rez53 (C29)	2012	60	Nerjavno jeklo	PAE	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez54 (C30)	2012	60	Nerjavno jeklo	PAE	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez55 (C31)	2012	60	Nerjavno jeklo	PAE	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez56	2012	60	Nerjavno	PAE	A	Zunanja	1353/3	3395

(C32)			jeklo					
Rez57 (C22)	2013	60	Nerjavno jeklo	Ca 85% metilirana amino smola	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez58 (C7)	2013	60	Nerjavno jeklo	N-butanol	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez59 (C5)	2013	60	Nerjavno jeklo	85% n-butanol /cca 2,5% HCHO, ostalo H ₂ O	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez60 (C1)	2013	60	Nerjavno jeklo	Dietilentriamin (DETA)	A	Zunanja	1353/3	3395
Rez61 (C6)	2013	60	Nerjavno jeklo	Formurea	A	Zunanja	1353/3	3395

Skupni volumen: 1.916 m³

OPOMBE:

Tehnika zaščite A: armirano betonski lovilni bazen, Lovilna skleda 1 (Sektorja A+B)

Tehnika zaščite B: armirano betonski lovilni bazen, Lovilna skleda 2 (Sektor C)

Tehnika zaščite C: Plastificirani armirano betonski lovilni bazen (C)

Rezervoarji nevarnih snovi – druge naprave

Oznaka rezerv.	Leto izgradnje	Volumen (m ³)	Material	Kemikalija	Tehnika zaščite	Lokacija	Št. parcele	ID stavbe
Rez32	1961	250	Ogljikovo jeklo	Mazut	A	Zunanja	1346/13	3140
Rez33	1999	60	Ogljikovo jeklo	Utekočinjen naftni plin	uplinjanje	Zunanja	1353/13	3459
Rez41	2005	10	Ogljikovo jeklo	Dušik	uplinjanje	Zunanja	1353/1	3474
Rez42	2005	10	Ogljikovo jeklo	ELKO (kurilno olje)	Dvoplaščni rezervoar s kontrolno tekočino	Zunanja	1353/15	3384
Rez43	-	30	Ogljikovo jeklo	ELKO (kurilno olje)	Dvoplaščni rezervoar	Zunanja	1344/4	3383

Skupni volumen: 360 m³

