



Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35406-73/2015-4

Datum 18. 11. 2016

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15), dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) ter tretjega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 30/16) v upravni zadevi spremembe in uskladitve okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, ki ga zastopa direktor Arman Koritnik, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjeno z odločbama št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011 in št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016 za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW izdano upravljavcu Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v Preglednici 1, Kurilne naprave, v tretji vrstici, ki se nanaša na plinsko turbino z oznako N45, v zadnjem stolpcu doda besedilo: »ELKO⁽⁶⁾«.
2. Točka 2.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.1.17. V plinskih turbinah z oznakama N45 in N46 se upravljavcu dovoli kot gorivo uporabljati zemeljski plin. Upravljavcu se dovoli za obratovanje plinskih turbin z oznakama N45 in N46 v nujnih primerih kot rezervno gorivo manj kot 500 obratovalnih ur na leto uporabljati ekstra lahko kurilno olje.
3. Točka 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.3.25. Upravljavec mora v oceni o letnih emisijah snovi v zrak, izdelani v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja predložiti za plinske turbine z oznakama N45 in N46 tudi podatke o obratovalnem času z ekstra lahkim kurilnim oljem kot rezervnim gorivom.

4. Točki 11 in 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtata.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjeno z odločbama št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011 in št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016 ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

I.

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 10. 12. 2015 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za Kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW upravljavca Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, ki ga zastopa direktor Arman Koritnik.

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih je navedel v prijavi z dne 19. 10. 2015, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 35409-70/2015-2 z dne 30. 11. 2015 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

II.

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:

1. Vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 10. 12. 2015
2. Prijave spremembe v obratovanju naprave z dne 19. 10. 2015 s prilogami:
 - Obrazec - Prijava spremembe v obratovanju naprave skladno s 77. in 85. členom Zakona o varstvu okolja, 15. 10. 2015, upravljavec sam;
 - Prijava spremembe v obratovanju plinske turbine 1 TEŠ, 15. 10. 2015, upravljavec sam;
 - Opis spremembe v obratovanju naprave, 15. 10. 2015, upravljavec sam;

- Opis pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje in utemeljitev, da predhodnega postopka ni treba izvesti, št.:2346-2/15, 7. 10. 2015, EIMV, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Sprememba v obratovanju Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW se nanaša na obratovanje plinske turbine (N45), vhodne toplotne moči 120 MW, in sicer se bo na tej plinski turbini z dograditvijo opreme, kot gorivo poleg zemeljskega plina v bodoče uporabljalo tudi ekstra lahko kurilno olje (v nadaljevanju: ELKO), vendar manj kot 500 ur na leto, kar bo upravljavcu omogočilo vključevanje v sistem terciarne rezerve, oziroma pokrivanje nujnih primerov pomanjkanja električne energije v sistemu. Oskrba z ELKO bo iz obstoječih rezervoarjev, transport tekočega goriva do plinskih turbin ostaja enak, kot do sedaj, ker je plinska turbina (N45) v neposredni bližini plinske turbine (N46), ki ELKO v trajanju do 500 ur na leto že uporablja.

Naslovni organ je upravljavcu dne 16. 4. 2010 izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-95/2006-30, spremenjeno z odločbama št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011 in št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016, za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW in Naprave za proizvodnjo anorganskih plinov, vodika s proizvodno zmogljivostjo 15 m³/h (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

III.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak.

Kot izhaja iz točke 1 izreka te odločbe, je naslovni organ na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v Preglednici 1 točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v tretji vrstici, ki se nanaša na plinsko turbino z oznako N45, Blok PT1, Plinska turbina PT1 v zadnjem stolpcu dodal besedilo: »ELKO⁽⁶⁾«. Upravljavcu se tudi v predmetni plinski turbini kot rezervno gorivo za nujne primere dovoli uporabljati tudi ekstra lahko kurilno olje manj kot 500 obratovalnih ur na leto

Kot izhaja iz točke 2 izreka te odločbe, je naslovni organ na osnovi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja spremenil točko 2.1.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je določil, da se upravljavcu dovoli v plinskih turbinah z oznakama N45 in N46 kot gorivo uporabljati zemeljski plin, kot rezervno gorivo za nujne primere pa tudi ekstra lahko kurilno olje, in sicer manj kot 500 obratovalnih ur na leto, pri čemer je upošteval določbe 5. točke 1. dela Priloge 1 Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15).

Kot izhaja iz točke 3 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in v njej dodal obveznost poročanja o številu obratovalnih ur z ekstra lahkim kurilnim oljem kot rezervnim gorivom v preteklem letu tudi za plinsko turbino N45. Naslovni organ je določil obveznost poročanja o obratovalnem času z ekstra lahkim kurilnim

oljem kot rezervnim gorivom v preteklem letu na osnovi točke b) 22. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15).

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 30/16) mora ministrstvo ob prvi spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano na podlagi 68. člena ZVO-1, le-to uskladiti s spremenjeno določbo 69. člena ZVO-1, ki ne določa več časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, zato je naslovni organ črtal točki 11 in 11.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 4 izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjeno z odločbama št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011 in št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016 ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II izreka te odločbe.

IV.


V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406016.

Postopek vodil:

Tomaz Majcen
sekretar




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj – osebno

Poslati po 15. odstavku 77. člena ZVO-1:

- Inšpektorat za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj – po elektronski pošti (obcina@sostanj.si)