



Številka: 35406-61/2019-ARSO-36

Datum: 9. 10. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) v povezavi s prvim odstavkom 319. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23-ZDU-10, 78/23-ZUNPEOVE in 23/24), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo upravljavca Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, ki ga zastopa direktor Branko Debeljak, v ponovnem postopku, naslednjo delno

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjeno z odločbami št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011, št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016, št. 35406-73/2015-4 z dne 18.11.2016, št.35407-12/2016-38 z dne 27.8.2018, št. 35406-12/2016-49 z dne 18.12.2019, št. 35432-8/2022-2550-5 z dne 26.7.2022, št. 35432-112/2022-2550-3 z dne 9. 9. 2022, št. 35432-129/2022-2550-3 z dne 9. 11. 2022, št. 35432-124/2022-2550-9 z dne 24. 11. 2022 in št. 35432-9/2023-2570-5 z dne 20. 12. 2023 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje Kurilne naprave z vhodno toplotno močjo več kot 50 MW, Naprave za proizvodnjo anorganskih plinov - vodika s proizvodno zmogljivostjo 15 m³/h in Naprave za predelavo odpadkov v produkt "Stabilizat TEŠ" s proizvodnjo zmogljivostjo predelave nenevarnih odpadkov 360 t/h oziroma 8640 ton na dan, izdano upravljavcu Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Točka I./1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- v točki I./1.1 izreka te odločbe navedba besedne zveze »z vhodno toplotno močjo 3171 MW« nadomesti z besedno zvezo »z vhodno toplotno močjo 2431 MW«,
- v točki I./1.1 izreka te odločbe, v alineji II. besedna zveza »odprtih obtočnih hladilnih sistemov HS 4 in HS 5 (N26, N27)« nadomesti z besedno zvezo »odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 5 (N27)«
- v točki I./1.1 izreka te odločbe, v preglednici 1: Kurilne naprave, črta celotna prva vrstica, ki se glasi:

N5	Blok 4	Kotel 4	740	/	VKN2 Z2	premog	biomasa
----	--------	---------	-----	---	------------	--------	---------

2. V Priloga 7 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedene vrstice spremenijo tako, da se glasijo:

1.	2.	3.	4.	
N5		KOTEL 4	Z 2	ni v obratovanju
	N 5.1	MLINI KOTLA 4		ni v obratovanju
	N 5.2	NAPAJALNE ČRPALKE KOTLA 4		ni v obratovanju
	N 5.3	PARNA TURBINA KOTLA 4		ni v obratovanju
	N 5.4	DROBILNIK ŽLINDRE KOTLA 4		ni v obratovanju
	N 5.5	OLJNE POSTAJE KOTLOVSKIH VENTILOV		ni v obratovanju
N13		MOKRI PRALNIK 4		ni v obratovanju
	N 13.1	TRANSFORMATOR MOKREGA PRALNIKA 4		ni v obratovanju
N26		HLADILNI STOLP 4		ni v obratovanju – odstranitev objekta
N29		VENTILATORJI VLEKA 4		ni v obratovanju
N31		VENTILATORJI PODPIHA 4		ni v obratovanju
N33		GLAVNI BLOK TRANSFORMATOR 4		ni v obratovanju
N 70		VAKUUM FILTER BLOKA 4		v rezervi
N 73	N 73.1	MEŠALO 1 BLOKA 4	Z10	v rezervi
N 73	N 73.2	MEŠALO 2 BLOKA 4	Z10	v rezervi

3. Točka 2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »VKN2 (Kotel 4 - N5),« črta.

4. Točka 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

5. Točka 2.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »VKN2 (Kotel 4 - N5),« črta.

6. Točka 2.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »Z2,« črta.

7. Točka 2.1.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

8. Točka 2.1.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

9. Točka 2.1.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

10. Točka 2.1.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »VKN2 (N5), « črta.

11. Točka 2.1.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »VKN2 (N5),« črta, besedna zveza »2.1.25« pa spremeni v besedno zvezo »2.1.26«.

12. Točka 2.1.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba

besedne zveze »VKN2 (N5), » črta, besedna zveza »2.1.25« spremeni v besedno zvezo »2.1.26« in besedna zveza »Agenciji Republike Slovenije za okolje« nadomesti z besedno zvezo »ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja«.

13. Točka 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

14. Točka 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »VKN2 (Kotel 4 -N5),« črta.

15. Točka 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »Kotel 4 (N5),« črta.

16. Točka 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej navedba besedne zveze »VKN2, Kotel 4 (N5),« črta, besedne zveze »merilnih mestih MMZ2 in MMZ3« pa nadomesti z besedno zvezo »merilnem mestu MMZ3«.

17. Točka 2.3.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

18. Točka 2.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej črta peta alineja podtočke a).

19. Črta se točka 2.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

20. Točka 3.1.1 a) izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza »Odprte obtočne hladilne sisteme HS4, HS5 in HS 6 (N26, N27 in N59)« nadomesti z besedno zvezo »Odprta obtočna hladilna sistema HS5 in HS6 (N27 in N59)«.

21. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

22. Točka 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza »merilnih mestih MMV1 (industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 5), MMV3-1 (industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 4) so« nadomesti z besedno zvezo »merilnem mestu MMV1 (industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 5)«, besedna zveza »merilnih mestih MMV1 in MMV3-1« pa se nadomesti z besedno zvezo »merilnem mestu MMV1«.

23. Druga alineja točke 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določena obveznost izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda iz hladilnega sistema HS 4, se črta.

24. Točka 3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se izbriše besedna zveza », MMV3-1«.

25. Točka 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se izbriše besedna zveza », MMV3-1«.

26. Točka 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se izbriše besedna zveza »HS 4,«.

27. Točka 3.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se izbrišeta besedni

zvezi », HS 4,« in »N26,«.

28. Točka 6.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v njej izbriše besedna zveza »Bloka 4 ali«.

29. Točka 8.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se:

- v drugi alineji besedna zveza »VKN2 (N5),« črta,
- črta celotna tretja alineja,
- v peti alineji besedna zveza »VKN2 (N5) in« črta
- v prvi pod alinejah pete alineje besedna zveza »VKN2 (N5) ali« črta in
- v drugi pod alineji pete alineje besedna zveza »VKN2 ali« črta.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjeno z odločbami št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011, št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016, št. 35406-73/2015-4 z dne 18.11.2016, št.35407-12/2016-38 z dne 27.8.2018, št. 35406-12/2016-49 z dne 18.12.2019, št. 35432-8/2022-2550-5 z dne 26.7.2022, št. 35432-112/2022-2550-3 z dne 9. 9. 2022, št. 35432-129/2022-2550-3 z dne 9. 11. 2022, št. 35432-124/2022-2550-9 z dne 24. 11. 2022 in št. 35432-9/2023-2570-5 z dne 20. 12. 2023 ostane nespremenjeno.

III.

Pritožba zoper točki I./18 in I./19 te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

IV.

O preveritvi in spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi spremembe predpisov, ki se nanašajo na določitev meril za prenehanje statusa odpadka, bo odločeno z dopolnilno odločbo.

V.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija) je dne 30. 12. 2019 od upravljavca Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: upravljavec), prejela vlogo za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-95/2006-30 z dne 16. 4. 2010, spremenjenega z odločbami št. 35407-95/2006-66 z dne 16. 2. 2011, št. 35406-1/2016-2 z dne 24. 2. 2016, št. 35406-73/2015-4 z dne 18.11.2016 ter št. 35407-12/2016-38 z dne 27.8.2018 in št. 35406-12/2016-49 z dne 18.12.2019 za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki se nahaja na naslovu Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, v skladu z 77. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg).

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se je nanašala na trajno ustavitev velike kurilne naprave 2 (VKN 2), (N5, Blok 4) z vhodno toplotno močjo 740 MW ter prenos upravljanja odvodnika Z2 (odvodnik VKN2) in področja sanacije ugreznin (PSU) na Premogovnik Velenje d.o.o, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija) je dne 15.3.2021 z dopisom št. 35406-61/2019-2 po uradni dolžnosti začela tudi postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja.

Na podlagi dopisa upravljavca z dne 17.10.2022 o umiku vloge, je ministrstvo dne 9.11.2022 izdalo sklep o ustavitvi postopka na katerega je upravljavec podal pritožbo, ki jo je ministrstvo prejelo 29.11.2022. V pritožbenem postopku je Vlada Republike Slovenije z odločbo št. 02100-4/2023/5 z dne 25.5.2023 odpravila sklep št. 35406-61/2019-ARSO-14 z dne 9.11.2022 Ministrstva za okolje in prostor ter zadevo vrnila nazaj v odločanje organu prve stopnje.

V skladu s tretjim odstavkom 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) organ druge stopnje odpravi odločbo prve stopnje s svojo odločbo in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni postopek, če spozna, da bo pomanjkljivosti postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil organ prve stopnje. V takem primeru je organ druge stopnje dolžan s svojo odločbo opozoriti organ prve stopnje glede česa je treba dopolniti postopek, organ prve stopnje pa mora vseskozi ravnati po tej odločbi in brez odlašanja izdati novo odločbo. Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe.

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-10, v nadaljevanju: **ZVO-2**), ki v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo ali spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: **ZVO-1**), ter za druge naprave in dejavnosti iz 82. člena ZVO-1 ter obrate iz 86. člena ZVO-1, začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se ta postopek konča po določbah ZVO-1.

ZVO-2 v prvem odstavku 319. člena dalje določa, da je za odločanje v upravnih postopkih, začelih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno Ministrstvo za okolje in prostor.

Na podlagi Sklepa o datumu prenosa nedokončanih postopkov (Uradni list RS, št. 32/23) je za vodenje in odločanje v tem postopku od 1. 4. 2023 dalje pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Ministrstvo je v ponovnem postopku upravljavca z dopisom z dne 31. 5. 2024 pozvalo, da ponovno preveri in pojasni 1) ali je vsebina vloge še vedno aktualna, 2) da ponovno opredeli in navede zahtevke na katere se nanaša vloga, 3) opiše dejansko stanje na zadevi oziroma v napravi ter da 4) navede dejansko stanje na projektu iskanja rešitev za uporabo stabilizata TEŠ kot proizvoda na področju sanacije ugreznin. Navedeno postopanje je tudi v skladu z napotki drugostopenjskega organa, ki je z odločbo št. 02100-4/2023/5 z dne 25. 5. 2023 ministrstvu zadevo vrnilo v ponovni postopek in odločanje ter navedlo: »v nadaljevanju postopka bo moral upravni organ prve stopnje nadaljevati s postopkom in meritorno odločiti o pritožnični zahtevi z dne 30. 12. 2019 za spremembo OVD«. Drugostopenjski organ je namreč ugotovil, da umika vloge zaradi pomanjkljivih procesnih predpostavk ni možno upoštevati, zato je ministrstvo v ponovnem postopku nadaljevalo s postopkom spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, kot da umik zahteve ni bil podan.

Ministrstvo je dne 21. 6. 2024 prejelo odgovor upravljavca (št. 31 04-1/2022-37 z dne 12. 6. 2024), v katerem je spremenil zahtevke za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in sicer je

upravljavec zahtevkov žaluje zgolj na zahtevo za trajno ustavitev velike kurilne naprave 2 (VKN 2), (N5, Blok 4) z vhodno toplotno močjo 740 MW.

Glede na navedeno, je ministrstvo sledilo zahtevku upravljavca podanem v ponovnem postopku in spremenilo okoljevarstveno dovoljenje kot to sledi v nadaljevanju te odločbe.

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) v prvem odstavku 29. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Z dnem 15. 6. 2022 je pričela veljati Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), ki v prvem odstavku 72. člena določa, da se postopki, začeti na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20, v nadaljevanju: Uredba o odpadkih).

Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.

V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Agencija je dne 15. 3. 2021 na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1 po uradni dolžnosti začela postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. zaradi sprememb predpisov s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer:

- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) ter
- Pravilnika o prvih meritvah in emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je Agencija z dopisom št. 35406-61/2019-3 z dne 24.3.2021 obvestila Inšpekcijo za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga zaprosil, da v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu zgoraj navedenih naprav.

Ministrstvo je dne 9.9.2021 od Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Celje prejelo Poročilo o izrednem inšpekcijskem pregledu naprave, št. 06182-2672/2021/2. Iz citiranega poročila je razvidno, da naprava obratuje skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem in skladno s predpisi.

V ponovnem postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi vloge prejete dne 30.12.2019 ter dopolnitev vloge z dne 17.5.2021, 8.7.2021, 26.5.2022, 1.6.2022, 30.8.2022, 17.10.2022, 16.12.2022, 21.12.2022, 26.1.2023, 20.2.2023, 29.6.2023, 21.6.2024, 7.8.2024, 9.8.2024 in 14.8.2024 in odločbe organa II. stopnje št. 02100-4/2023/5 z dne 25.5.2023.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:

Glede na podano vlogo upravljavca ministrstvo ugotavlja, da je vir hrupa z največjim trajnim prispevkom v bližini TE Šoštanj predstavljalo obratovanje hladilnega stolpa Bloka 4. Z ustavitvijo obratovanja hladilnega stolpa Bloka 4 se obratovalne emisije hrupa zmanjšajo. Odstranitev

objekta sicer omogoča prosto pot hrupu iz ozadja, vendar v ozadju obratujeta le bloka 5 in 6. Blok že zaradi velike oddaljenosti od hladilnega stolpa, ki je predmet rušitve, nima pomembnega vpliva na hrup, bližnji Blok 6 pa je glede na navedbe upravljavca protihrupno izjemno sodobno opremljen.

Iz predložene Ocene obremenjenosti okolja s hrupom izhaja, da bodo emisije hrupa iz naprave zaradi nameravanih sprememb v okviru zahtev, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju in Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44-ZVO-2). Nadalje iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom izhaja, da se ravni hrupa, glede na obstoječe stanje, ne bodo bistveno spremenile. Vplivi hrupa se bodo preverjali v okviru prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa, kar je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

Iz sklepa o nameravani spremembi št 35409-65/2018-6 z dne 19.6.2019, ki ga je upravljavec pridobil v postopku prijave nameravane spremembe v skladu s prvim odstavkom 77. člena ZVO-1 izhaja, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.

Ministrstvo je zaradi spremembe predpisov t.j. Pravilnika o prvih meritvah in emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22-ZVO-2) po uradni dolžnosti spremenilo točki 1./18 in 1./19 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe in podane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, je ministrstvo spremenilo okoljevarstveno dovoljenje kot to sledi v nadaljevanju.

Ministrstvo je, na podlagi zahteve upravljavca, iz katere izhaja trajna zaustavitev velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) z vhodno toplotno močjo 740 MW v točki 1./1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izbrisalo navedeno kurilno napravo in tehnološke enote povezane z njenim delovanjem. Vhodna toplotna moč celotne naprave iz točke 1./1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se je tako z 3171 MW zmanjšala na 2431 MW. Ministrstvo je tako v točki 1./1.1 okoljevarstvenega dovoljenja izbrisalo veliko kurilno napravo 2 (N45) in pripadajoči hladilni sistem HS4 (N26).

Ministrstvo je v točki 1./2 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz priloge 7 okoljevarstvenega dovoljenja črtalo-označilo tehnološke enote, ki z zaustavitvijo kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) niso več v obratovanju in tehnološke enote, ki ostanejo kot rezerva.

Ministrstvo je v točki 1./3 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) spremenilo točko 2.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtalo trajno ustavljeni Kotel 4 (N5), za katerega je bil na podlagi prvega odstavka 12. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) omejen čas obratovanja v primeru okvare, motnje ali izpada naprave za čiščenje ali zmanjševanje odpadnih plinov.

Ministrstvo je v točki 1./4 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) črtalo točko 2.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bilo na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določeno, da se odpadni plini kurilne naprave 2 (VKN 2, Kotel 4- N5) nadzorovano izpuščajo v okolje samo skozi odvodnik odpadnih plinov naprave z oznako Z2.

Ministrstvo je v točki 1./5 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja

črtalo trajno ustavljeno VKN2 (Kotel 4- N5), za katerega je bila na podlagi 4. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določena vrsta goriva, ki se lahko uporablja v kurilnih napravah.

Ministrstvo je v točki I./6 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.1.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo zahtevo za poslovnik za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov za trajno ustavljeni Kotel 4 (N5) z izpustom Z2, za katerega je bila na podlagi 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določena zahteva za poslovnike za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov.

Ministrstvo je v točki I./7 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) črtalo točko 2.1.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bil določen način obratovanja kurilne naprave 2 (VKN 2, Kotel 4- N5), tako da so bile pri njenem obratovanju izpolnjene zahteve v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka iz 1. točke drugega odstavka 5. člena Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13).

Ministrstvo je v točki I./8 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) črtalo točko 2.1.24 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bilo na podlagi prvega odstavka 15. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) časovno omejeno obratovanje kurilne naprave 2 (VKN 2, Kotel 4- N5).

Ministrstvo je v točki I./9 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) črtalo točko 2.1.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bila na podlagi 6. člena in Priloge 2 Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določena obdobja zagona in ustavitve kurilne naprave 2 (VKN 2, Kotel 4- N5).

Ministrstvo je v točki I./10 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.1.29 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo trajno ustavljeni Kotel 4 (N5), za katerega je bila na podlagi b) točke prvega odstavka 6. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določena zahteva za zagotovitev, da sta obdobji zagona in ustavitve čim krajši.

Ministrstvo je v točki I./11 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.1.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo trajno ustavljeni Kotel 4 (N5), za katerega je bila na podlagi c) točke prvega odstavka 6. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določena zahteva, da se naprave za čiščenje ali zmanjševanje odpadnih plinov začnejo uporabljati takoj, ko je to tehnično izvedljivo.

Ministrstvo je v točki I./12 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.1.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo trajno ustavljeni Kotel 4 (N5), za katerega je bila na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določena zahteva, da se prijavi ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja spremembe katerega koli obratovalnega pogoja, ki vpliva na obdobji zagona in ustavitve, vključno z nameščenimi napravami za čiščenje ali zmanjševanje emisij v odpadnih plinih, vrsto goriva, vlogo naprave v sistemu in nameščenimi tehnikami zmanjševanja emisij.

Ministrstvo je v točki I./13 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) črtalo točko 2.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile na podlagi 8. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določene mejne vrednosti za emisijo snovi v zrak iz kurilne naprave 2 (VKN 2, Kotel 4- N5).

Ministrstvo je v točki I./14 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo trajno ustavljeni Kotel 4 (N5), za katerega je bila na podlagi 3. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določena računsko vsebnost kisika.

Ministrstvo je v točki I./15 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.3.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo trajno ustavljeni Kotel 4 (N5), za katerega so bile na podlagi 17. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določene zahteve za trajne meritve.

Ministrstvo je v točki I./16 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) iz točke 2.3.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo trajno ustavljeni Kotel 4 (N5), za katerega je bila na podlagi 1. alineje drugega odstavka 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) določena zahteva za izvedbo občasnih meritev emisije anorganskih delcev, rakotvornih snovi in obstojnih snovi, ki se biološko akumulirajo.

Ministrstvo je v točki I./17 izreka te odločbe na podlagi zahtevka upravljavca po trajni ustavitvi velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5) črtalo točko 2.3.30 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile na podlagi drugega odstavka 15. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) določena zahteva za predložitev poročila o času obratovanja kurilne naprave 2 (VKN 2, Kotel 4- N5).

Ministrstvo je ugotovilo, da je v veljavo stopil nov CEN standard za meritve amonijaka, zaradi česar skladno z določbami prvega odstavka 18. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22-ZVO-2) ni več dovoljena uporaba drugih preskusnih metod za merjenje amonijaka, kot je metoda za merjenje emisije amonijaka in bazičnih dušikovih spojin po smernici VDI 3496. Zaradi navedenega je ministrstvo spremenilo točko 2.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je v njej črtalo določbo "z drugimi preizkusnimi metodami, določenimi v točki I./2.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja" iz pete alineje podtočke a) ter črtalo točko 2.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točk I./18 in I./19 izreka tega dovoljenja.

Ministrstvo je v točki I./20 izreka te odločbe spremenilo točko 3.1.1.a) izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so na podlagi 9. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2) določeni ukrepi za zmanjševanje emisije snovi in toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode iz hladilnih sistemov. Ministrstvo je točko 3.1.1.a) izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo, tako da je besedno zvezo »Odprte obtočne hladilne sisteme HS4, HS5 in HS 6 (N26, N 27 in N59)« nadomestilo z besedno zvezo »Odprta obtočna hladilna sistema HS5 in HS6 (N27 in N59)« in se tem izbrisalo hladilni sistem HS4 (N26), ki ne bo več obratoval/se bo odstranil.

Ministrstvo je v točki I./21 izreka te odločbe črtalo točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bili na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določeni podatki o lokaciji iztoka V3 ter največja letna količina odpadnih vod, največji šesturni povprečni pretok in največja dnevna količina industrijske odpadne vode iz hladilnega sistema HS 4. Ker hladilni stolp HS 4 (N26) ne bo več obratoval/se bo odstranil, industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 4 ne bodo več nastajale.

Ministrstvo je v točki I./22 izreka te odločbe spremenilo točko 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so na podlagi 26. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, na posameznem merilnem mestu določeni nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa in mejne vrednosti parametrov. Ministrstvo je spremenilo točko 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako da je besedno zveza »merilnih mestih MMV1 (industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 5), MMV3-1 (industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 4) so« nadomestilo z besedno zvezo »merilnem mestu MMV1 (industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 5)«, besedno zvezo »merilnih mestih MMV1 in MMV3-1« pa z besedno zvezo »merilnem mestu MMV1« in s tem izbrisalo merilno mesto MMV3-1, na katerem se je izvajal monitoring industrijske odpadne vode iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 4. Ker hladilni sistem HS 4 ne bo več obratoval/se bo odstranil in industrijske odpadne vode ne bodo več nastajale, nabor parametrov za izvajanje obratovalnega monitoringa in mejne vrednosti na merilnem mestu MMV3-1 niso več potrebni.

Ministrstvo je v točki I./23 izreka te odločbe spremenilo točko 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s 30. členoma Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določeno izvajanje obratovalnega monitoringa. Ministrstvo je točko 3.3.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenilo tako, da je črtalo drugo alinejo, v kateri je določeno izvajanje obratovalni monitoring industrijskih odpadnih vod iz odprtega obtočnega hladilnega sistema HS 4. Ker hladilni sistem HS 4 ne bo več obratoval/se bo odstranil in industrijske odpadne vode ne bodo več nastajale, ni več treba izvajati obratovalnega monitoringa.

Ministrstvo je v točki I./24 izreka te odločbe spremenilo točko 3.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi tretjega odstavka 9. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in v skladu s 14. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) določen način ureditve posameznega merilnega mesta. Ministrstvo je spremenilo točko tako, da je izbrisalo besedno zvezo MMV3-1 in s tem merilno mesto, na katerem se je izvajal obratovalni monitoring industrijskih odpadnih voda iz hladilnega sistema HS 4. Ker hladilni sistem HS 4 ne bo več obratoval/se bo odstranil in industrijske odpadne vode ne bodo več nastajale, merilno mesto ni več potrebno.

Ministrstvo je v točki I./25 izreka te odločbe spremenilo točko 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu z 11. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda določena obveznost meritve pretoka industrijske odpadne vode med vzorčenjem. Ministrstvo je spremenilo točko tako, da je izbrisalo besedno zvezo MMV3-1 in s tem merilno mesto na katerem je bilo treba med vzorčenjem meriti pretok industrijskih odpadnih voda iz hladilnega sistema HS 4. Ker hladilni sistem HS 4 ne bo več obratoval/se bo odstranil in industrijske odpadne vode ne bodo več nastajale, se tudi meritve pretoka na merilnem mestu MMV3-1 ne morejo več izvajati.

Ministrstvo je v točki I./26 izreka te odločbe spremenilo točko 3.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu z 31. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določena obveznost izvedbe trajnih meritev na posameznem merilnem mestu. Ministrstvo je spremenilo točko tako, da je izbrisalo besedno zvezo MMV3-1 in s tem merilno mesto, na katerem je treba izvajati trajne meritve pretoka, temperature in pH vrednosti industrijskih odpadnih voda iz hladilnega sistema HS 4. Ker hladilni sistem HS 4 ne bo več obratoval/se bo odstranil in industrijske odpadne vode ne bodo več nastajale, na merilnem mestu MMV3-1 ni več treba izvajati trajne meritve pretoka, temperature in pH vrednosti.

Ministrstvo je v točki I./27 izreka te odločbe, spremenilo točko 3.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določena zahteva za vodenje evidenc, iz katerih so razvidna sredstva, ki se uporabljajo v hladilnih sistemih, sestava teh sredstev in porabljena letna količina. Ministrstvo je spremenilo točko tako, da je izbrisalo besedno zvezo », HS 4,« in »N26,« in s tem tudi zahtevo, da je treba voditi evidence za hladilni sistem HS 4 (N26). Ker hladilni sistem HS 4 ne bo več obratoval/se bo odstranil, vodenje evidenc ni več potrebno.

Ministrstvo je, na podlagi zahteve upravljavca iz katere izhaja trajna zaustavitev velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5, Blok 4) z vhodno toplotno močjo 740 MW v točki 6.2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja izbrisalo besedno zvezo »Bloka 4 ali«. Odpadki iz preglednice 12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki so nastajali v Bloku 4 zaradi njegove trajne ustavitve ne nastajajo več, tako kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe.

Ministrstvo je zaradi trajne zaustavitve velike kurilne naprave 2 (VKN2, Kotel 4 - N5, Blok 4) v točki 8.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju, ki so se nanašali na veliko kurilno napravo 2 (VKN2, Kotel 4 - N5, Blok 4) tako kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe.

Ministrstvo je dne 26. 7. 2024 z dopisom št. 35406-61/2019-ARSO-27 upravljavca seznanilo na kakšen način bo spremenilo okoljevarstveno dovoljenje na njegovo zahtevo in po uradni dolžnosti. Ministrstvo je dne 7.8.2024 prejelo odgovor upravljavca, v katerem je upravljavec podal izjavo, da potrjuje pravilnost navedb, ki jih je ministrstvo navedlo v točki I.a citiranega dopisa.

Ministrstvo je, s prej navedenim dopisom, v točki I.b, upravljavca seznanilo na kakšen način bo na podlagi 1. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1, po uradni dolžnosti spremenilo točko 2.3.31 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in črtalo točko 2.3.32 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je dne 7.8.2024 prejelo odgovor upravljavca, v katerem je upravljavec podal izjavo, da na navedeno vsebino dopisa iz točke I.b nima pripomb.

Glede na vse navedeno je bilo odločeno kot to izhaja iz točke I. izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper I./18 in I./19 točke izreka te odločbe, na podlagi katerih je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti, ne zadrži njene izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke III. izreka te odločbe.

Skladno s prvim odstavkom 207. člena ZUP izda organ, ki je pristojen za odločanje, na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, odločbo o zadevi, ki je predmet postopka. Nadalje ZUP v 219. členu določa, da kadar se lahko odloča o kakšni zadevi po delih oziroma po posameznih zahtevkih, pa so posamezni deli oziroma zahtevki primerni za odločitev, lahko izda pristojni organ odločbo samo o teh delih oziroma zahtevkih (delna odločba). Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede izvršbe za samostojno odločbo.

Ministrstvo je v skladu z navedenim s to delno odločbo odločilo o zahtevi upravljavca za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanaša na trajno ustavitev velike kurilne naprave 2 (VKN 2), (N5, Blok 4) z vhodno toplotno močjo 740 MW. S to odločbo je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti zaradi spremembe predpisa, in sicer zgolj v delu, ki se nanaša na Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22-ZVO-2). Kot izhaja iz IV. točke izreka te odločbe, bo ministrstvo o preveritvi in spremembi okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti zaradi spremembe predpisov, ki se nanašajo na določitev meril za prenehanje statusa odpadka, t.j. zaradi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) odločilo z dopolnilno odločbo. Ministrstvo je namreč s sklepom o podaljšanju roka z dne 18.9.2024 podaljšalo rok za predložitev podatkov v zvezi z merili za prenehanje statusa odpadka, ki jih ministrstvo potrebuje za odločanje, do 31. 12. 2024.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe in sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz V. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je, ob upoštevanju drugega odstavka 319. člena ZVO-2, dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po pošti ali da ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25704-7111002-35407024.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvornik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvornikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Pri nastajanju tega dokumenta so sodelovale naslednje uradne osebe:

Jurij Fašing, sekretar
Neva Čopi, sekretarka
Barbara Štravs Grilc, sekretarka
Janez Jeram, sekretar

Postopek vodil:

Milan Merlak,
sekretar

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj – osebno

Poslati:

- Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj – po elektronski pošti (obcina@sostanj.si)
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si)