

Št. zadeve: SM-NZRŠOD50S

Izdelano v: Ljubljani, dne: 10. 5. 2024

ZADEVA: **STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Šmartno ob Dreti 50, Nazarje**

Državna tehnična pisarna, ki skladno z 157. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP) deluje v sestavi Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih, skladno s 151.b členom podaja

## STROKOVNO MNENJE

### A. o stanju objekta<sup>\*op.1:</sup>

Z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	235	25615833	Stanovanjska stavba

### B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)<sup>\*op.2:</sup>

Z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	*42/1	k.o. 940 Šmartno ob Dreti	Nazarje

Državna tehnična pisarna na podlagi strokovnih izhodišč, ki povzemajo pridobljeno mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode (nadalje direkcije) ugotavlja, da objekt formalno ne izpolnjuje obeh pogojev iz drugega odstavka 151. a člena, vendar pa gre za objekt:

- ki je ogrožen zaradi poplav,
- ki se nahaja na območju srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti,
- kjer ni mogoča izvedba ustrezne protipoplavne zaščite,
- zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

Zato na podlagi prej navedenih strokovnih izhodišč in mnenja direkcije predlaga

## NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja


**UTEMELJITEV STROKOVNEGA MNENJA in PREDLOGA:**

Strokovno mnenje povzemamo po predlogu in strokovnih podlagah Direkcije republike Slovenije za vode, ki so v prilogi.

Objekt se nahaja na območju sotočja Lizovice in reke Drete. Globina vode ob poplavah avgusta 2023 je presegala 1 m. Objekt je zaradi neugodnega vpliva jezusa na vodotoku Drete ter poddimenzioniranega mostu zelo ogrožen. Ob vsakem večjem neurju je poplavljen, v zadnjih 34 letih kar petkrat. Obnova na način, da bi bila objektu zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni možna. Kljub temu, da se objekt po veljavnih kartah ni na območju velike poplavalne ogroženosti, predstavlja veliko nevarnost za življenja in zdravje ljudi.

**ZARADI TEH DEJSTEV PREDLAGAMO NUJNO ODSTRANITEV OBJEKTA.**

**Slika 1: SITUACIJA IN NAVEDBA OBJEKTOV**, ki so skladno s STROKOVNIM MNENJEM predlagani za odstranitev (vir: <https://www.geoprostor.net>)

**SPLOŠNE OPOMBE:**

- STROKOVNO MNENJE se izdaja za namen odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in ga skladno z 151.c členom ZIUOPZP predhodno potrdi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo.
- Strokovno mnenje izhaja izključno iz določil (v prilogi dodanega) mnenja DRSV in ne iz zahtev ali mnenj geomehanika, geologa ali izvedenca gradbene stroke.
- Izhajajoč iz uradnih podatkov izhaja, da na obravnavanih nepremičninah parcelne meje niso urejene; razmejitev na nepremičnino natančno zato ni mogoča!
- Ob evidentiranih stanovanjskih objektih so lahko razmeščeni tudi ostali pomožni, gospodarski, kmetijski ali ostali oz. neevidentirani objekti.
- Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti niso predmet strokovnega mnenja.

**OPOMBE (kot v tekstu):**

*Op.1: Vir (<https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;*

*Op.2: Znak zvezdica (\*) pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.*

**ZAKONSKI OKVIR :**

- *Skladno z 151.c členom ZIUOPZP, SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti; v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

**Priloge:**

- *Priloga 1; Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči iz dne 4.8.2023 (vir: arhiv DTP)*
- *Priloga 2; Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 10.1.2024 – objekta z naslovom Šmartno ob Dreti 50 in 54, Nazarje, 45500 - 25/2022 – 200, 7. 5. 2024*

**Priloga 1: Fotografije stanja objekta po elementarni nesreči z dne 4.8.2023**



*Fotografija 1: Pogled iz J vogal objekta*



*Fotografija 2: Pogled na V vogal objekta*



*Fotografija 3: Razpoka je vidna tudi na notranji strani stene*



*Fotografija 4: Razpoka se iz vogala nadaljuje do okna in še naprej.*





REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00  
E: gp.drsv@gov.si  
www.dv.gov.si

Republika Slovenija  
Služba vlade RS za obnovo  
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna  
Dimičeva ulica 12  
1000 Ljubljana

Številka: 45500 - 25/2022 – 200

Datum: 7. 5. 2024

**Zadeva:** Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 10.1.2024 – objekta z naslovom Šmartno ob Dreti 50 in 54, Nazarje

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovnega mnenja za Nazarje in mnenja Strokovno posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8, imenoval Minister za naravne vire in prostor, naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 10. 1. 2024, v zvezi z izdelavo strokovne ocene za objekte v občini Nazarje.

Povzemamo zaključke Strokovnega mnenja za Nazarje, za objekta z naslovom **Šmartno ob Dreti 50 in 54, Nazarje**, ki ga je potrdila tudi Strokovno posvetovalna skupina.

Objekta se nahajata v razredu srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Globina vode ob poplavih avgusta 2023 je presegala 1 m. Objekta sta zaradi neugodnega vpliva jezu na vodotoku Dreta ter poddimenzioniranega mostu zelo ogrožena. Obnova na način, da bi bila objektoma zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Z odstranitvijo objektov bo možno izvesti ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti občutljivih objektov (šola, gasilski dom) ter ostalih stanovanjskih objektov na desnem bregu Drete. **Predlaga se odstranitev objektov.**

Pripravila :

Alenka Zupančič

Alenka  
Zupančič  
č

Digitalno  
podpisal Alenka  
Zupančič  
Datum:  
2024.05.08  
18:29:16 +02'00'

Mag. Neža Kodre  
DIREKTORICA

Vročiti:

1. Naslovníku – zgoraj - po e-pošti ([ntp@gi-zrmk.si](mailto:ntp@gi-zrmk.si)),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e-pošti, Izpostava DTP Savinjska regija, vodja Tomaž Koron – po e-pošti