

Št. zadeve: SM-NZRŠOD54S

Izdelano v: Ljubljani, dne: 10. 5. 2024

ZADEVA: **STROKOVNO MNENJE o ogroženosti stavbe Šmartno ob Dreti 54, Nazarje**

Državna tehnična pisarna, ki skladno z 157. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (Uradni list RS, št. 95/23 z dne 1. 9. 2023) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23 z dne 20. 11. 2023) (v nadaljevanju ZIUOPZP) deluje v sestavi Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih, skladno s 151.b členom podaja

STROKOVNO MNENJE

A. o stanju objekta^{*op.1:}

Z.št.	št. stavbe	SID (identifikator)	Namembnost objekta
1.	597	31341879	Stanovanjska stavba

B. in povezanih nepremičnin (objektov iz tč.A)^{*op.2:}

Z.št.	PARC.ŠT.	K.O.	OBČINA
1.	164/7 (del)	k.o. 940 Šmartno ob Dreti	Nazarje

Državna tehnična pisarna na podlagi strokovnih izhodišč, ki povzemajo pridobljeno mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode (nadalje direkcije) ugotavlja, da objekt formalno ne izpolnjuje obeh pogojev iz drugega odstavka 151. a člena, vendar pa gre za objekt:

- ki je ogrožen zaradi poplav,
- ki se nahaja na območju srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti,
- kjer ni mogoča izvedba ustrezne protipoplavne zaščite,
- zaradi česar so ogrožena življenja ali zdravje ljudi.

Zato na podlagi prej navedenih strokovnih izhodišč in mnenja direkcije predlaga

NUJNO ODSTRANITEV

objektov iz tč. A na nepremičninah iz tč. B. tega mnenja

- *Nepremičnine, ki niso obremenjene z evidentiranimi objekti niso predmet strokovnega mnenja.*

OPOMBE (kot v tekstu):

Op.1: Vir (<https://www.geoprostor.net>) navaja objekte na nepremičninah kot zavedeno v tabeli;

Op.2: Znak zvezdica () pred številko parcele pomeni, da gre za stavbno parcelno številko.*

ZAKONSKI OKVIR :

- *Skladno z 151.c členom ZIUOPZP, SKLEP za odstranitev nepremičnin z objekti; v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist, sprejme Vlada RS.*
- *Predlog sklepa javno razgrne za najmanj 15 dni. O kraju in času javne razgrnitve se javnost obvesti z javnim naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na krajevno običajen način. V okviru javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge, o katerih mora predlagatelj sklepa zavzeti stališče, nato pa o tem obvestiti dajalca pripomb in predlogov.*

Vodja Državne tehnične pisarne:

dr. Blaž Dolinšek, univ.dipl.inž.grad.

Podpis:

Priloge:

- *Priloga 1; Fotografije stanja objekta(ov) po elementarni nesreči iz dne 4.8.2023 (vir: arhiv DTP)*
- *Priloga 2; Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 10.1.2024 – objekta z naslovom Šmartno ob Dreti 50 in 54, Nazarje, 45500 - 25/2022 – 200, 7. 5. 2024*

Priloga 1: Fotografije stanja objekta po elementarni nesreči z dne 4.8.2023



Fotografija 1: Stanje ob objektu med poplavo



Fotografija 3: Stanje ob objektu med poplavo



Fotografija 2: Pogled na J fasado objekta



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

T: 01 478 31 00
E: gp.drsv@gov.si
www.dv.gov.si

Republika Slovenija
Služba vlade RS za obnovo
po poplavih in plazovih

Državna tehnična pisarna
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Številka: 45500 - 25/2022 – 200

Datum: 7. 5. 2024

Zadeva: Mnenje v zadevi – Vloga Državne tehnične pisarne z dne 10.1.2024 – objekta z naslovom Šmartno ob Dreti 50 in 54, Nazarje

Spoštovani,

Direkcija RS za vode (DRSV), podaja na podlagi Strokovnega mnenja za Nazarje in mnenja Strokovno posvetovalne skupine, ki jo je s Sklepom št. 012-1/2024-2560/8, imenoval Minister za naravne vire in prostor, naslednje mnenje, ki se nanaša na vlogo Državne tehnične pisarne (DTP), z dne 10. 1. 2024, v zvezi z izdelavo strokovne ocene za objekte v občini Nazarje.

Povzemamo zaključke Strokovnega mnenja za Nazarje, za objekta z naslovom **Šmartno ob Dreti 50 in 54, Nazarje**, ki ga je potrdila tudi Strokovno posvetovalna skupina.

Objekta se nahajata v razredu srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Globina vode ob poplavih avgusta 2023 je presegala 1 m. Objekta sta zaradi neugodnega vpliva jezu na vodotoku Drete ter poddimenzioniranega mostu zelo ogrožena. Obnova na način, da bi bila objektoma zagotovljena zaščita na 100-letni pojav ob upoštevanju primerne varnostne višine ter ob sočasni zagotovitvi odpornosti na podnebne spremembe, ni mogoča. Z odstranitvijo objektov bo možno izvesti ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti občutljivih objektov (šola, gasilski dom) ter ostalih stanovanjskih objektov na desnem bregu Drete. **Predlaga se odstranitev objektov.**

Pripravila :

Alenka Zupančič

Alenka
Zupančič
č

Digitalno
podpisal Alenka
Zupančič
Datum:
2024.05.08
18:29:16 +02'00'

Mag. Neža Kodre
DIREKTORICA

Vročiti:

1. Naslovniku – zgoraj - po e-pošti (ntp@gj-zrmk.si),
2. Državna tehnična pisarna (DTP), vodja Blaž Dolinšek – po e-pošti, Izpostava DTP Savinjska regija, vodja Tomaž Koron – po e-pošti